TINGMÄRGID

- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin 450N kaitsetorus
- projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
- projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
- projekteeritud liitumiskilp
- projekteeritud jaotuskilp
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin jätkumuhv
- projekteeritud murukatte taastamine
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- katastripiir
- maantee kaitsevööndi piir

KAEVIKU TAASTAMINE MURUKÜLVIGA



Kinnismälestis
Vastseliina kalmistu (reg-nr 5743)

Kalmistu
87403:001:0074

Maantee kaitsevööndi piir

Petseri tänav
87401:004:1330

Petseri tn 6
87403:001:0043

Petseri tn 4
87403:001:0027

Liitumiskilp paigaldada uksega maantee suunas. Kilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru (450N, Ø160mm, l=2m).

LK237165

Ettevaatust 10 kV maakaabeliin (139.95)

Ettevaatust sidekaabel! (Telia Eesti AS) Sügavus täpsustada!

25211 0.51km

25211 0.52km

Kaabli ristumine kinnisel meetodil kõrvalmaanteega 25211 Vastseliina koolimaja tee (0,51km).
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=20m.
Minimaalne sügavus tee all 1,5m
Vaata joonis ELV-4-02!

Ettevaatust sidekanalisatsioon! Ø63PL, 139.8 (ELA SA)

MPL441331, JK70992 - LK237165, AXPK4G50 l=40m, trass l=34m 450N Ø110mm kaitsetorus.

Ettevaatust tänavavlgustuskaabel (sügavus täpsustada!)

Jaotuskilp paigaldada uksega Petseri tn 4 suunas. Kilp tähistada märketulbaga.

JK70992

0504007, MM1 - JK70992, AXPK4G70 l=6m, trass l=3m 450N Ø110mm kaitsetorus.

Ettevaatust 10 kV maakaabeliin

MM1

MM2

0504007 ; AVVG.4x70

MPL441330 ; AVVG.4x70

MPL441330, JK70992 - MM2, AXPK4G70 l=5m, trass l=2m 450N Ø110mm kaitsetorus.

Murukatte taastamine 14m²

PP44

1,6m

4m

orient

N W E S

141.46 141.85 141.63 141.75 141.66 141.51 141.71 141.55 141.20 140.19 140.76 141.43 140.03 140.64 140.84 140.76 140.95 140.82 140.70 140.68 140.86 140.36 140.80 140.97 140.91 140.43 140.83 141.08 140.56 140.87 141.13 140.98 141.23 140.71 141.18 140.69 140.52 140.53 140.72 140.79 140.67 140.63 140.71 140.30 140.43 140.37 140.23 140.18 140.08 140.01

Kasutatud geoalus: OÜ Kirjanurk töö nr 13790G. Juuli 2025.

Projekt	Kalmistu maaüksuse elektriliitumine, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC3830_TP_ELV-4-01	
	Projekteerija	H.Vissel		25.07.2025	51967694	Mõõtkava	M 1:200
	Kontrollija	H.Vissel		25.07.2025	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Filename: LC3830_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: reede, 25. juuli 2025 13:06:27 Plot Device: PDF-XChange Standard_630.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik