Vaade 1

Maakaabel paigaldada r/b M275 mastile koos liigpinge piirikutega.

Lahtine kaeve.
L=117m, 750N , D=160

Riigitee 27 Rapla - Järvakandi - Kergu tee km 35,57 ristumine ja riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee km 12,97 kulgemine teemaal

Kinnine läbimine tee alt
L=54m, 1250N , D=160
RV-1, km 12,97 ja 35,57

KPL225498 AHXAMK-W 3x50+35Cu
Kaabel L(trass/varuga)=707/777

Ettevaatust! Sidetrass
Enne puurimist kindlaks teha sidetrassi sügavus.

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,92 - 12,97 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

Ettevaatust! Ristumine drenaažiga.
Lõhkumisel parandada
Vt. seletuskiri pt 3.

27601:002:0096
Madiseõue

27601:002:0035
27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee

63801:001:0078
27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee

63801:001:0077
Hiietamme

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

M275

heinapõld

orient

D

Vaade 2

Lahtine kaeve.
L=243m, 750N , D=160

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,70 - 12,92 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

Kruusakatte taastamine 3m²

63801:001:0077
Hiietamme

Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0044
Kõrtsi

27601:002:0054
Kraku

Tingmärgid Projekteeritud

- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus lahtisel kaevel
- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus kinnisel kaevel

Tingmärgid olemasolevad

- Katastripiir
- Ol.ol 0,4 kV ohuliin
- Ol.ol 15 kV ohuliin
- S S S — Ol.ol sidetrass
- D D D — Ol.ol Drenaaž

Projekt	VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Tellija	Elektrilevi OÜ
Joonis	Asendiplaan vaade 1 ja 2
Joonise nr	IP6769-1
Projekteeris	J.Hövel 53051974
Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	
Staadium	Tööprojekt
Keel	EST
Leht	2
Lehti	9

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001