



Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Masti tõmmits
- Maandus
- Võsa raadamine

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- Kinnistu piir
- Drenaaž

H - masti kogukõrgus
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)

I - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Asendada M47 2005 tõmmitsatega pultmast samas kohas uue tõmmitsatega pultmastiga
Kl. 5 tan H=11m.
Tõmmitsad 2x l=8m, a=0,3m.
Mastile ehitada maandus.
Saevesi AJ demonteerida vanalt mastilt ning paigaldada tagasi uuele

Projekt VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond						Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis Asendiplaani vaated 11-17						Joonise nr IP6769-1		
Projekteeris	Jalmar Hövel		2024	+372 53051974		Möötkava	M 1: 1000	
Kontrollis						Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht						Keel EST	Leht 5	Lehti 9
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001								