



TRANSPORDIAMET

Jõelähtme Vallavalitsus
kantselei@joelahtme.ee
Postijaama tee 7
74202, Harju maakond, Jõelähtme
vald, Jõelähtme küla

Teie 31.01.2024 nr 6-2/259-1

Meie 15.02.2024 nr 7.1-2/24/1656-2

**Lehtmetsa kinnistu
projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Jõelähtme valla Sambu küla Lehtmetsa kinnistule kavandatava üksikelamu ja abihoone projekteerimistingimuste eelnõu (Jõelähtme Vallavalitsuse eelnõu).

Kinnistu (katastritunnus 24501:001:2700) omab puutumust riigiteega nr 11315 Raasiku-Anija ristumiskoha kaudu. Hooned on kavandatud väljapoole riigitee kaitsevööndit.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3 ja § 99 lg 3, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane teekaitsevöönd.
2. Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. Nõustume eelnõu kohase hoone paigutusega väljapoole teekaitsevööndit.
3. Projektis kasutada riikliku teeregistri (<http://teeregister.riik.ee>) põhiseid teede numbreid ja nimetusi.
4. Juurdepääs kavandada riigitee km 1,313 olemasoleva ristumiskoha kaudu (vt *joonis 1*).



Joonis 1. Riigitee ristumiskoht km 1,313 (vaade mai 2023)

Näha ette ristumiskoha remont. Ristumiskoha remondi käigus on vajalik eemaldada katte kulunud ja kahjustunud osad ning asendada samaväärsega. Ristumiskoha mõõtmed, geomeetria ning kalded taastada meie näidislahenduse (vt *Lisa*) eeskujul; ristumiskoha katend taastada vastavalt näidislahenduse tüüp VII-a (purustatud kruusaga). Riigitee ristumiskoht peab olema remonditud hiljemalt enne Lehtmetsa kinnistule mistahes ehitusloa kohustusliku hoone või rajatise ehitamise alustamist, st ehitusteatise või ehitamise alustamise teatise esitamist pädevale isikule.

5. Projekti joonistel näidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud ja muu taristu. Tehnovõrke, sh kaitsevööndeid, riigitee alusele maaüksusele mitte kavandada. Kui kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovõrke, siis tuleb lahendada nende rajamine kinnisel meetodil.
6. Projekti koosseisus kirjeldada ja näidata joonistel projektala sademeveete ärajuhtimise lahendused. Sademevett ei tohi üldjuhul juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse.
7. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud piisavas ulatuses, mis võimaldab projekti koostada ja kontrollida. Kõik projektiga kavandatu (sademeveesüsteemid, liikluslahendused vms) peab jääma mõõdistatud alusele. Nähtavuskolmnurkade kujutamiseks võib kasutada Maa-ameti väljavõtet.
8. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui projekteerimistingimusi ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa. Näidislahenduse joonis

Jana Prost

5792 4753, Jana.Prost@transpordiamet.ee