

Sandra Danilson

From: Sandra Danilson
Sent: neljapäev, 15. august 2024 13:42
To: 'moestuudiomustluik@gmail.com'
Cc: Aleksandra Mäesepp
Subject: RE: Küsimus tuleohutusnõuete kohta

Tere

Täna Teid saadetud kirja eest.

Siseministri määruses nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ on paragrahv 7 „Põlevmaterjalist jäätmete ja olmejäätmete ladustamine“ lõikes 3 välja toodud, et „Jäätmete ladustamise koht peab olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. **Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks vähemalt neli meetrit** süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast, välja arvatud kuni kahe korteriga elamu puhul.“ <https://www.riigiteataja.ee/akt/129052024002>
Kuna jäätmemahutid asuvad hoone seinast rohkem kui 4m (Teie sõnul 5,2m) kaugusel, siis on asukoht ohutu ning ei tekita tuleohtu, raskenda päästetöid ega riku tuleohutusnõudeid. Päästetehnika juurdepääs on tagatud J. Kunderi tänava kaudu.
Kui on veel mingeid asjaolusid või detaile, millest peaksime teadlikud olema, siis palun võtke meiega uuesti ühendust.

Lugupidamisega

Sandra Danilson

Ohutusjärelvalve büroo

Inspektor

mob: +372 5770 5457

sandra.danilson@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



OHUTUSE EESTVEDAJA

From: Küllike ja Triin <moestuudiomustluik@gmail.com>
Sent: Tuesday, August 13, 2024 12:59 PM
To: Aleksandra Mäesepp <Aleksandra.Maesepp@rescue.ee>
Subject: Küsimus tuleohutusnõuete kohta

Tere

Kirjutan seoses sellega, et Kunderi 4 maja otsa peale ettevõtte Kostüümilaenutus Must Luik peasissekäigu vahetuslähedusse lasi Pronksi 19 paigutada oma jäätmemahutid! Palume teie hinnangut, kas arvestades nende mahutite asukohta on kõik tuleohutusnõuded täidetud? Mahutid asuvad küll Pronksi 19 kinnistul, kuid meie sissepääsu trepi avast jäävad mahutid 2.8m kaugusele ja maja seinast 5.2m kaugusele! Samuti lisan, et Kunderi 4 kinnistu puhul on tegemist ka miljööväärtusliku hoonega! Lisaks palun hinnata, kas päästeauto juurdepääs on tagatud või halvendavad nende mahutite paiknemised võrreldes varasemaga päästetöid!

Mahutite suurus 3.3m*1.6

Teie vastust ootame jäädess,

Triin Loorits
Juhatuse liige





Lugupidamisega
Moestuudio Must Luik OÜ
Kunderi 4
10121 Tallinn
tel 660 5062
(+372) 55 698 692
(+372) 56 298 383
e-mail: moestuudiomustluik@gmail.com