39

Uus mast, kl. 4, L=11 m, maanduspaigaldis R<10 om, tugi kl. 4, L=11 m, liigpingepiirikud, 10 kV kaabelliini ühendus olemasoleva õhuliiniga, r/b mast ja toed demonteerida.

Veriora-Soohara tee kaitsevöönd

Saamo
87901:002:0203

Demonteeritav 10 kV õhuliin M39-62

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1211 / 1240 m

Ristumine Veriora-Soohara teega nr. 18109, km. 1,657

Veriora-Soohara tee nr.18109

Puurimiskaev

Puurimine 13 m, sõgavusel 1,5 m

Puurimine 24 m, sügavusel min. 1,2 m, [illegible]

Kukumäe
87901:002:1099

40

Veriora-Soohara tee kaitsevöönd

18109 Veriora-Soohara tee
87901:002:1046

Ristumine Vilustc-Mõtsavaara-Adleri teega nr. 18230, km. 3,012

Kukumäe
87901:002:1098

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1210 / 1240 m

Veriora-Soohara tee kaitsevöönd

Demonteeritav 10 kV õhuliin M39-M62
AC-50, L=2121 m

41

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1210 / 1240 m

Veriora-Soohara tee nr.18109

Saarnopõllu
87901:002:0204

Kukumäe
87901:002:1098

Edasi lehele 2

## Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev 10 kV kaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Olemasolev drenaaz
- Kinnistu piir
- Sidetrass
- Optilise side trass
- Proj. alajaam
- 10 kV õhuliin

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Veriora piirkond., Räpina vald, Põlvamaa | | | | | Tellija | Enefit OÜ |
| LEONHARD WEISS | Joonis | Asendiplaan leht 1 | | | | Joonise nr | 1 |
| | Projekteeris | Enn Kraav | | 12.12.2023 | 53 359520 | Mõõtkava | 1:500 |
| | Kontrollis | Enn Kraav | | | | Staadium | Tööprojekt |
| E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 6012285<br>Registrikood 12083348 | | | | | | Keel EST | Lehti 1 / 12 |