Ristumine riigiteega
11166 Turba–Lehetu km 0,40
kinniselt DN400 terasest kaitsetorudes.
Torustik paigaldatakse sõidutee all
kinnisel meetodil puurides.
Sügavus vt lõige 2–2.
Hülss–min A klass, 1250 N/16 kN/m².

TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITAV SOOJUSTORUSTIK
- MITTEDEMONTEERITAV SOOJUSTORUSTIK, JÄÄB PINNASSESSE
- DEMONTEERITAV JA UTILISEERITAV SOOJUSTORUSTIK
- DEMONTEERITAV JA UTILISEERITAV SOOJUSTORUSTIK
- KAEVIKU TSOON
- TEEMAA PIIR
- RIIGITEE KAITSEVÖÖND
- OLEMASOLEV SOOJUSTORUSTIK
- OLEMASOLEV DRENAAŽITORUSTIK
- OLEMASOLEV KANALISATSIOON
- OLEMASOLEV SAJUVEEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV MITTETÖÖTAV VEETORU
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN
- KRUNDI PIIRID
- OLEMASOLEV TÄNAVAVALGUSTUSPOST
- OLEMASOLEV PUU

11166 Turba–Lehetu tee L3
51801:001:0653

Tehase tn 1
72601:001:0615

Lille tn 4
51801:001:0204

Lille tn 2
51801:001:0327

Lille tn 3
51801:001:0383

Lille tn 1
72601:001:1261

Tehase tn 2

Teemaa 11166 Turba–Lehetu tee L3 piir

Lõige 2-2 M 1:100



MÄRKUSED:
1. Asendiplaani aluseks on OÜ Top Geodeesia töö nr GD–23–001, 20.02.2023
2. Ehitustööde ajal järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja kooskõlastamise tingimusi. Enne kaevetöödega alustamist määrata võrguvaldaja järelevalve all olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja rajamissügavus.
Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis ehituse töövõtja teostab geodeetilise mõõdistuse korrektuuri ja tellib vastava projekti muudatuse.

2	Ehitaja palvel suurendati hülsside vahekaugust 1 meetrini.	Irina Demidova	06.10.2026
1	Saue Vallavalitsuse ja NR Energy OÜ nõudel lisatud projekti mahtu vana soojustorustiku likvideerimine.	I. Demidova	27.10.2023
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

DEM Projekt
OÜ DEM Projekt, registrikood 11111412
Juhkentali 52-1, 10132 Tallinn
tel+372 56 50 2774; info@demprojekt.ee
MTR reg. nr. EEP000272

VASTUTAV SPETSIALIST	Irina Demidova	21.08.2023
PROJEKTEERIJA	Irina Demidova	21.08.2023
PROJEKTEERIJA	Richard Havi	21.08.2023
FAILINIMI	627222_TP_SV-k01_v04_M-Plaan-bird.dwg	

Projekti nimetus: TURBA ALEVIKU KAUGKÜTTEVÕRGU REKONSTRUEERIMINE
Staadium: tööprojekt
Objekti asukoht: Turba alevik, Saue vald, Harju maakond
Töö nr: 627222
Joonise nimetus: KAUGKÜTTETORUSTIKU PLAAN
RISTUMINE RIIGITEEGA 11166 Turba-Lehetu tee L3, km 0,40
Joonise nr: SV01/5
Tellija: N.R.ENERGY OÜ
Ida-Virumaa, Toila vald, Järve küla, Sivelloni, 30331
Mõõt: 1:250