



Katseprotokoll KL2023/V141461K
Rahvatervise labor
Joogivee keemiline analüüs

Tellija: SAMAARIA EESTI MISJON MTÜ Aida 3, Haapsalu linn, Läänemaa, 90506

Veeallika valdaja: Haapsalu Veevärk aktsiaselts Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haava tn 32, 90505

Proovivõtu koht: Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Aida tn 3

Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 21.12.2023 kell: 08:35 Analüüs alustatud: 21.12.2023

Proov toodud laborisse: 21.12.2023 kell: 14:43 Analüüs lõpetatud: 22.12.2023

Proovivõtu prot. nr: **KL2023AR24519** Protokoll kinnitatud: **22.12.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	527	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	8,1	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	<2	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Ammoonium	mg/l	<0,05	0,5	ISO 7150-1:1984
Nitrit	mg/l	<0,010	0,5	EVS-EN 26777:2008
Jääkkloor (üld)	mg/l	<0,05	-	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (vaba)	mg/l	<0,05	0,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2023/V141461K Lk. nr.1(1)

