

Enno Tammemäe
Kuusalu Vallavalitsus
enno.tammemae@kuusalu.ee

Teie 11.12.2023

Meie 18.12.2023 nr 3-1.1/2023/7637

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Ehitisregistrist menetluse nr 406457 teate, milles palute RMK kooskõlastust Tammistu külas Alvari maaüksuse drenaaži- ja sademevee eesvoolu rajamiseks (põhiprojekt töö nr 2226) ehitusloa väljastamise kohta.

Ehitisregistris esitatud ehitusloa taotluse nr 2311271/18236 juurde lisatud dokumentatsiooni kohaselt kavandatakse Alvari kinnistule rajatavate hoonete ümbruse drenaaži- ja sademevesi suunata eesvoolutorustiku kaudu üle RMK haldusallasse kuuluva kinnisasja Loksa metskond 8 (katastritunnus 42301:001:0300) mereni. Lisaks eesvoolu torustiku paigaldamisele on kavandatud süvendada nimetatud kinnisasjal asuvat tee äärset kraavi, kust vesi peaks jõudma läbi tee aluse truubi mereni.

RMK ei nõustu projekti asendiplaanil kinnisasja Loksa metskond 8 osas toodud lahendusega. Kindlasti ei ole mõistlik suunata kogu drenaaži ja sademevett otse nimetatud kinnisasjale, mille esmane kogumine kavandatakse süvendatavasse kraavi. RMK on seisukohal, et drenaaži- ja sademevee esmane kogumine ja pinnasesse immutamine tuleks lahendada Alvari maaüksusel. Kui kohapeal pinnasesse immutamine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis on RMK valmis kaaluma n.ö. ülevoolu rajamist kuni mereni. Sellisel juhul tuleb kinnisasja Loksa metskond 8 osas täpsustada kraavi süvendamise vajadus ja maht ning tee aluse truubi mõõtmed ja seisukord. Vajadusel tuleb kavandada truubi asendamine. Samuti vajadusel näha ette äravoolu korrastamine mereni.

Tulenevalt eeltoodust ei ole RMK valmis Tammistu küla Alvari maaüksuse drenaaži- ja sademevee eesvoolu rajamiseks (põhiprojekt töö nr 2226) ehitusloa väljastamist kooskõlastama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee