











JOONIS 01
A2

JOONIS 02
A3

TINGMÄRGID

-  Olemasolev 0,4 kV õhuliin
-  Projekteeritud maanduspaigaldis
-  Katastriüksuse piir
-  Transpordiameti kaitsevöönd
-  Olemasolev masti tõmmits
-  Olemasolev betoonmast
-  Olemasolev masti tugi
-  Olemasolev liitumiskilp mastil
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
-  Projekteeritud liitumiskilp



LK235569
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis $R \leq 100 \Omega$.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6499756.25 Y=659377.28
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada absoluutkõrgusele
+70.60.
Kilbi tagakülj paigaldada paralleelselt projekteeritud aiaga.

Ettevaatust!
Ristumine
elektrikaabliga.

Olemasolev õhuliin EX4x50
M18-M20 demonteerida, L=77m
Demonteerida mastid M19 ja
M20, demonteerida masti M18
tugi.

Projekteeritud AXPK4G50
L=9+111+3
M18-LK235569
MPL438369
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=111m
(haljasalal paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)

Ettevaatust!
Ristumine
survekanalisatsiooniga.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga
3. Tööd teostatakse mälestise Maarja-Magdaleena kirikuhoonete ühisel kaitsevööndis. Kogu projekiala ulatuses on pinnasetööl vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude, sh inimluude, ja arheoloogilise kultuurikihi, sh kirikumõisa varasemate müüride, ilmsikstuleku võimalusega nii Maarja-Magdaleena keskaegse kirikuaias kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Tellijä:	 elektrilevi	Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 24.12.2024
Töö nimetus:	Maarja reoveepuhasti peakaitse nimivoolu suurendamine, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Töö nr: LC2862
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Tanel Heering	Joonise nr: 02
		Kontrollija: Tanel Heering	Mõõtkava: M 1:500/A3
			Muudatus: Ver 1