Kuldallika
20501:001:1669

Kuldallika
20501:001:1669

2-kohaline LK239501

MPL445401 AXPK 4G120 L = 310 m (trass)
47224JK - LK239501

Tuulepesa kinnistu omanik keeldub kaablit oma maa sisse lubamast, samuti keelduvad Gustavi omanikud.
Kas me saame riigitee kraavi põhjast 1 m sügavamalt kaabli paigalduse?

12136 Puski-Kõpu-Ristna tee all
ol.ol reservtoru ol.ol reservtoru
PVC75 1250N L = 18 m.

Tuulepesa
39201:001:0381

Riigi tee kaitsevöönd

Kuldaasa
20501:001:1670

12136 Puski-Kõpu-Ristna tee
39201:001:2791

km 11,11

ol.ol reservtoru PVC75 1250N L = 18 m

km 11,23

ol.ol 47224JK

Gustavi kinnistu piires:
Kõpu-Vaessoo hoiuala

Gregori
39201:001:2922

Gustavi
39201:001:0476

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 1427G ja OÜ AP Geodeesia tööd nr AP25_087-1.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV jaotuskilp (musta värviga tegelik suurus)
- Olemasolev reservtoru riigi tee all
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 750N
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
- Projekteeritud 2-kohaline 0,4 kV liitumiskilp (roosa värviga tegelik suurus)
- Kinnistu piir
- Detailplaneeringu uus piir

Riigi tee kaitsevöönd

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi | Toovõtja: enersense | Aadress: Energia tn. 4 Pärnu 80042 | Kuupäev: veebruar 2026 |
| | | | Too nr: LC4711, LC4709 |
| | | Reg nr: 11445550 | Joon nr: 001 |
| Too nimetus: Kuldallika liitumiste tööprojekt. Kõpu küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. | | Telefon: 5642985 | Mõõtkava: 1:700 (A3) |
| | | e-mail: ain.talts@enersense.com | |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteerija: Ain Talts | |