


NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Lukustatav teenindusluuk	plast/Al/malm	1
3	Käsi	AISI 304	1
4	Õhutustoru	PVC/AISI 304	1
5	Kaabli läbiviik	De50, PVC	3
6	Tõsteas	Fe	2
7	Redel	AISI 304	1
8	Restluugiga täisplatvorm	klaasplast	1
9	Survetorustik	DN50, AISI 304	1
10	Kummikiilsiber	DN50, PN10	2
11	Tagasilöögiklapp	DN50, PN10	2
12	Äärikuga väljundtoru	DN50, PN10	1
13	Sissevoolutoru	De110, PVC	1
14	Voolurahusti	klaasplast	1
15	Vabäärik	silumiin	7
16	Tõstekett	AISI 316	2
17	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	2
18	Pumba juhtsiin	AISI 304	4
19	Ujuklüliti	PP	4
20	Juhtimiskeskus	avariisignaalliga	1
21	Sukelpump	Q=3 l/s, H= 5m	2
22	Armeeritud betoonist alusplaat		1

MÕÖDUD					
D	Pumpla läbimõõt (x)	1500			
H	Pumpla kõrgus	2500 mm			
A	Survetoru kõrgus	1863mm	De63	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	1520 mm	De110	nurk	180°
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

MÄRKUSED:

1. Joonise alusena on kasutatud Fertil OÜ joonist "pumpla."

Muudatus	Muudatuse sisu					Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS	Pumpla	
2410	PP	VK-7-02	v01	-			
TÖÖ NIMETUS							
Kinnistu liitumine ühiskanalisatsiooniga							
ADDRESS					<div><div>INSENERIBÜROO NUGIS oü</div><div></div><div>Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541</div></div>		
Jämejala tee 16a (62901:003:0077)							
Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandimaa							
JUHATAJA	Janek Nugis			04.03.2024			
INSENER	Reigo Ritso			04.03.2024			
KONTROLLIS					FAILINIMI 2410_PP_VK-7-02_v01_pumpla_2024-03-04.dwg		