

OÜ Tesron Ehitus
Meistri 22
Tallinn

Joogivee analüüs nr. 1106

22.12.2023

Tellis: OÜ Tesron Ehitus, Markus Kontkar

Proovivõtukoht:	Tabivere Lasteaed, 8.rühma ruum (kaugeim punkt soojasõlmest)	Proovivõtuaeg: Proovivõtuakt nr:	19.12.2023	Kell 9.40
Proovi tooja:	Markus Kontkar	Proov laborisse:	19.12.2023	Kell 10.50
Proovivõtja:	Markus Kontkar	Atest.tunnist. nr:	-	
Analüüs alustatud:	19.12.2023	Analüüs lõpetatud:	22.12.2023	

ANALÜÜSIDE TULEMUSED

Näitaja	Ühik	Anal. tulemus	Piirnorm Sots.min. määrus 61	Metoodika
<i>Escherichia coli</i> bakt.	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Coli</i> -laadsed bakterid	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Soole enterokokid</i>	arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2:2002
<i>Kolooniate arv</i> 22 °C	arv/ml	55	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222:2001

Tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta
Proov saabus laborisse kliendi isiklikus taaras



Maigi Külm
Laborijuhataja