

AVARIIVALGUSTUSE HOOLDUSAKT
2017 aasta.

Objekt Meresuu SPA&Hotell, Aia 48A, Narva-Jõesuu
Kontrolli teostaja SPA TOURS OÜ
Vladimir Bobõlev (pädevustunnistus EP-857-17-B)

Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus (название выполняемых работ)	Tööde perioodsus (периодичность)	Hinnang ja puuduste kirjeldus (Оценка и недостатки)
AVARIIVAGUSTUS		
Turvalgustite osaline testimine (тестирование аварийных светильников)	1 X kuus	
Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll (визуальный контроль электроцепей)	1 X kuus	
Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus (визуальный контроль состояния светильников)	1 X kuus	
Turvalgustite osaline testimine, väljalülitamine 1 tundi jooksul (тестирование аварийных светильников в течении 1 часа)	1 X aastas	"K"
Valgustite puhtuse jälgimine (чистка светильников)	1 X aastas	"K"
ELEKTRIAOTUSSEADMED (Kilpid) (Электрощиты)		
Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu (контроль маркировок, наклеек)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Elektriskeemide olemasolu ja vastatav teggelikkusele (наличие эл.схем и их факт.соответствие)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist (проверка следов перегрева)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Kontrollida ühendusklemmide kinnitust (проверка крепления соединительных клемм)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Kontrollida kaitselülite seisukorda (проверка защитного выключателя)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Kontrollida kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele (обозначение кабелей и их соответствие)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
Kontrollida kõige vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda (контроль всех защитных проводов заземления)	4 X aastas (1 x kvartal)	"K"
ILMNENUD VEAD JA REMONT (выявленные неисправности и выполненный ремонт)		


Hinnang: „K“ – korras; „P“ – puudus; „O“ – oluline puudus; „ET“ – elu-või tuleohtlik puudus EVS-EN 50172:2005

Kuupäev

Kontrolli teostaja (Исполнитель)

Juuresolija (Заказчик)

05.04.2018.a.
V. Bobõlev



Aastane hooldustööde akt № 2017
akkuga valgustite testimise kohta

Objekt: Meresuu Spa & Hotel Aia 48-a Narva-Jõesuu
Kontrolli teostaja: SPA TOURS OÜ

Data: 05.02.2018

Alus: Exsiti ja akuvalgustite kontrolliakt

№	Nimetus	Asukoht	Akku	Lamp	LED	Testitud aeg	kord aastas
EX-0.1	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.2	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.3	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.4	GLD-S, Glamox	koridor 028	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.5	Ontec S M1 301 M ST	koridor 026	3,6V/1,5Ah NiCd HT	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.6	GLD-S, Glamox	hotelli personaal, mehed 021	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.7	GLD-S, Glamox	hotelli personaal, naised 023	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.8	GLD-S, Glamox	koridor 013	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.9	GLD-S, Glamox	koridor 013	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.10	GLD-S, Glamox	trepikoda 1	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.11	GLD-S, Glamox	tambur 007	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.12	GLD-S, Glamox	koridor 004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.13	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.14	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.15	GLD-S, Glamox	tantsimine 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.16	GLD-S, Glamox	suitsetamine 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.17	GLD-S, Glamox	koridor 004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.18	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.19	GLD-S, Glamox	liftihall 006	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-0.20	GLD-S, Glamox	tambur	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4

EX-0.21	GLD-S, Glamox		bassemisead met ja vent. 051	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.1	GLD-S, Glamox		tambur 104	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.2	GLD-S, Glamox		lifihall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.3	GLD-S, Glamox		lifihall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.4	GLD-S, Glamox		lifihall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.5	GLD-S, Glamox		lobibaar	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.6	GLD-S, Glamox		etseptsiioon 10	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.7	GLD-S, Glamox		koridor 153	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.8	GLD-S, Glamox		koridor 161	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.9	GLD-S, Glamox		etseptsiioon 10	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.10	GLD-S, Glamox		easispääs 10	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.11	GLD-S, Glamox		konverentsa al 157	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.12	GLD-S, Glamox		lifihall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.13	GLD-S, Glamox		lifihall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.14	GLD-S, Glamox		trepikoda 2	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.15	GLD-S, Glamox		ruum 108	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.16	GLD-S, Glamox		tambur	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.17	GLD-S, Glamox		ruum 150	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.18	GLD-S, Glamox		köögi 145	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.19	GLD-S, Glamox		trepikoda 4	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.20	-		-	-	-	-	-	4
EX-1.21	GLD-S, Glamox		restoran 141	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.22	GLD-S, Glamox		restoran 141	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.23	GLD-S, Glamox		ootebaar 118	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.24	GLD-S, Glamox		ootebaar 118	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.25	GLD-S, Glamox		ootebaar 118	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.26	GLD-S, Glamox		koridor 119	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.27	GLD-S, Glamox		riietusruum	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-1.28	GLD-S, Glamox		riietusruum	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.1	GLD-S, Glamox		tambur 202	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.2	GLD-S, Glamox		lifihall 202	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4

EX-2.3	-	-	-	-				
EX-2.4	GLD-S, Glamox		lifihall 202	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.5	GLD-S, Glamox		tambur 201	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.6	GLD-S, Glamox		pa-boutique 21	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.7	GLD-S, Glamox		pa-boutique 21	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.8	GLD-S, Glamox		koridor 207	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.9	GLD-S, Glamox		koridor 207	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.10	GLD-S, Glamox		koridor 207	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.11	GLD-S, Glamox		puhkeala 208	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.12	GLD-S, Glamox		puhkeala 208	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.13	GLD-S, Glamox		koridor 212	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.14	GLD-S, Glamox		koridor 251	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.15	GLD-S, Glamox		koridor 251	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.16	GLD-S, Glamox		koridor 251	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.17	GLD-S, Glamox		massaz 248	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.18	GLD-S, Glamox		aerobika 249	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-2.19	GLD-S, Glamox		jõusaal 254	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-3.1	GLD-S, Glamox		tambur 303	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-3.2	GLD-S, Glamox		koridor 302	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-3.3	GLD-S, Glamox		koridor 302	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-3.4	GLD-S, Glamox		tambur 301	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-3.5	GLD-S, Glamox		puhkeala 305	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.1	GLD-S, Glamox		tambur 403	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.2	GLD-S, Glamox		lifihall 402	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.3	GLD-S, Glamox		lifihall 402	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.4	GLD-S, Glamox		lifihall 402	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.5	GLD-S, Glamox		trepikoda 2	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-4.6	GLD-S, Glamox		tambur 401	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.1	GLD-S, Glamox		tambur 503	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.2	GLD-S, Glamox		lifihall 502	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.3	GLD-S, Glamox		lifihall 502	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.4	GLD-S, Glamox		tambur 501	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.5	GLD-S, Glamox		rõdu 502	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX -5.6	GLD-S, Glamox		rõdu 502	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4

EX-6.1	GLD-S, Glamox	tambur 603	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.2	GLD-S, Glamox	lifihall 602	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.3	GLD-S, Glamox	lifihall 602	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.4	GLD-S, Glamox	tambur 601	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.5	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.6	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.7	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.8	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.9	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.10	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.11	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-6.12	GLD-S, Glamox	hall 623	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.1	GLD-S, Glamox	tambur 703	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.2	GLD-S, Glamox	lifihall 702	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.3	GLD-S, Glamox	lifihall 702	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.4	GLD-S, Glamox	tambur 701	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.5	GLD-S, Glamox	koridor 704	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-7.6	GLD-S, Glamox	koridor 704	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.1	GLD-S, Glamox	tambur 803	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.2	GLD-S, Glamox	lifihall 802	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.3	GLD-S, Glamox	lifihall 802	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.4	GLD-S, Glamox	tambur 801	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.5	GLD-S, Glamox	koridor 804	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-8.6	GLD-S, Glamox	koridor 804	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.1	GLD-S, Glamox	tambur 903	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.2	GLD-S, Glamox	lifihall 902	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.3	GLD-S, Glamox	lifihall 902	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.4	GLD-S, Glamox	tambur 901	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.5	GLD-S, Glamox	koridor 904	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-9.6	GLD-S, Glamox	koridor 904	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-10.1	GLD-S, Glamox	tambur 1003	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-10.2	GLD-S, Glamox	lifihall 1002	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-10.3	GLD-S, Glamox	lifihall 1002	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-10.4	GLD-S, Glamox	tambur 1001	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4

EX-10.5	GLD-S, Glamox		koridor 1004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
EX-10.6	GLD-S, Glamox		koridor 1004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	LED	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.1	Halla, 126		koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.2	Halla, 126		koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.3	Halla, 126		koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.4	Halla, 126		turvaruum 012	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.5	Philips, TL-D 258		generaator 014	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.6	ARS 418		sööruum 017	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 18/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.7	ARS 418		sööruum 017	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 18/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.8	Diasalux, 228		trepikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.9	Halla, 126		koridor 028	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.10	Diasalux, 228		trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.11	Glamox, GPM65 258		peakilbiruum 009	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-0.12	Glamox, GPM65 258		basseinisead met ja vent. 051	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.1	MARS IP20 3H8 G15		etseptsoon 10	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.2	MARS IP20 3H8 G15		etseptsoon 10	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.3	MARS IP20 3H8 G15		etseptsoon 10	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.4	MARS IP20 3H8 G15		etseptsoon 10	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.5	Diasalux, 228		koridor 153	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.6	Halla, 126		koridor 161	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.7	Halla, 126		koridor 161	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.8	ARS 418		ruum 168	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 18/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-1.9	Diasalux, 228	trepikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.9.1	Diasalux, 228	trepikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.10	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.11	MARS IP20 3H8 G15	lobibaar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.11.1	MARS IP20 3H8 G15	lobibaar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.12	MARS IP20 3H8 G15	lobibaar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.13	MARS IP20 3H8 G15	lobibaar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.14	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.15	Halla, 126	lifitihall 103	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.15.1	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.16	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.17	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.18	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.19	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.20	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.21	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.22	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.23	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.24	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.25	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.26	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.27	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	LT 8W/020 T5	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.28	Halla, 226	tambur	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.29	Halla, 226	kauplus 109	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.30	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-1.31	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.32	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.33	Halla, 226	lastenurk 112	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.34	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.35	Halla, 226	lastenurk 112	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.36	Halla, 226	ootebaar 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.37	Halla, 226	ootebaar 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.38	Halla, 226	ootebaar 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.39	Halla, 226	ootebaar 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.40	Diasalux, 228	koridor 119	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.41	Halla, 126	riietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.42	Diasalux, 228	trepikoda 5	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.43	Halla, 126	riietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.44	Halla, 126	riietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.45	Halla, 126	riietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.46	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.47	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.48	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.49	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-1.50	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.51	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.52	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.53	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-1.54	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.3	Halla, 126	liftihall 202	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.4	Halla, 126	liftihall 202	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.5					0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.7	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.8	Diasalux, 228	trepikoda	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-2.9	Diasalux, 228	trepikoda 5	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.3	Halla, 126	koridor 302	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.4	Halla, 126	koridor 302	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-3.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-4.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-4.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-4.3	Halla, 126	koridor 402	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-4.4	Halla, 126	koridor 402	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-4.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-4.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.3	Halla, 126	koridor 502	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.4	Halla, 126	koridor 502	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.7	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.8	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.9	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-5.10	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-6.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-6.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-6.3	Halla, 126	koridor 602	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-6.4	Halla, 126	koridor 602	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-6.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-6.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.3	Halla, 126	koridor 702	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.4	Halla, 126	koridor 702	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.7	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.8	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.9	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.10	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.11	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-7.12	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.3	Halla, 126	koridor 802	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.4	Halla, 126	koridor 802	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-8.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.7	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.8	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.9	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.10	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.11	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-8.12	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.3	Halla, 126	koridor 902	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.4	Halla, 126	koridor 902	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.7	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.8	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.9	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.10	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.11	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-9.12	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.3	Halla, 126	koridor 1002	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.4	Halla, 126	koridor 1002	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	OSR DULUX D 26W/840	0,01W	üle 1 tunni	4

A-10.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	OSR DULUX D 28W/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.7	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.8	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.9	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.10	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.11	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4
A-10.12	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	T8 58/840	0,01W	üle 1 tunni	4

05.02.2018

Kuupäev



Vladimir Bobõlev

Kontrolli teostaja

Juuresolija