

Silliootsa
67401:002:0134

Ol. olev mastilajaam "Mägari"
Asendada trafo 100 kVA (70 kVA); 21(10,5)/0,41 kV
Asendada LSK sulalid 6,3 A (16 A)
Paigaldada KP liigpingepihikud trafole koos alusega Uc=24 kV
Asendada 0,4 kV F2 mastiliiti sulalid 100 A (80 A)

Uue-Kööba
67401:002:0134

70
100

Proj. 0,4 kV õhuliini rek.
AMKA 3x25+35
(M4 - M18)
L = 59 m (trass)
Dem: 0,4 kV õhuliini juhe
M4 - M18; 4x4-35
L = 59 m (trass)
Dem: 0,4 kV õhuliini juhe
M1 - M11; 4x4-35
L = 387 m (trass)

16114 Valgeväija-Ahli tee
67401:002:1970

Riigitee nr 16114
KM 1,88

Proj. mastiliiti LP17985
xx/160 A (suund M12)
Ol. olev 0,4 kV õhuliini
AMKA 3x35+50

Murgu
67401:002:0693

Proj. 0,4 kV õhuliini rek.
AMKA 3x70+95
(AJ "Mägari" F2 - M11)
L = 399 m (trass)

Tulbi
67401:002:0712


Ol. olev 0,4 kV õhuliini
AMKA 3x35+50

Vaali
67401:002:0711

Mihkli
67401:002:0431
Proj. 0,4 kV maakaabel.
AL 4x50
Lahendatakse projektiga
Kirjanurk OÜ

Riigitee nr 16114
KM 1,94

Edasi vt.
Leht 3-1



Projekt:

Lepa kinnistu lütkumise 0,4 kV elektrivõrguga
Mägari küla, Haapsalu linn, Lääne maakond

Tellijä: Elektrilevi OÜ

Joonis:

Asendiplaan

Joonise nr:

JT3091-1

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Rag. koode: 4291335
Imre tänav 3, 50412 Tamm
Tamm@draftit.ee

Projekteeris: Mikko Reiter

Tel. 5348 2352

Mõõtkava 1:500 Leht Lehti

Staadium Tööprojekt 2 3