



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
Pargi tee 1
86502, Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Uulu küla

Teie 29.01.2026

Meie 30.01.2026 nr 7.1-2/26/1615-2

**Häädemeeste valla Laadi küla Juhani puurkaev,
menetlus nr 532633**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu arvamuse avaldamiseks Häädemeeste valla Laadi küla Juhani kinnistu (kat tunnus 84801:001:0362) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 19340 km 2,87, jäädes ca 44 meetri kaugusel tee servast. Projekteeritava puurkaevu sanitaarkaitseala (raadiusega 30 m) ulatub riigitee kaitsevööndisse.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2611271/00767 vastavalt OÜ Geomente tööle nr 012650.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee