



KAITSEMINISTEERIUM

Teie: 28.05.2026 nr 6-1/40-39

Lüganuse Vallavalitsus

Meie: 18.06.2026 nr 12-1/26/129-2

valitsus@lyganuse.ee

Ettepanekud Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KMH programmi täiendamiseks

Lüganuse Vallavalitsus on esitanud Kaitseministeeriumile ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (edaspidi RKIK) ettepanekuteks Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. Detailplaneeringuga kavandatakse tuuleparki, päikeseparki, väiketuulikuid, energiasalvesteid ning nende toimimiseks vajalikku taristut.

Kaitseministeeriumi valitsemisala huve kajastavate seisukohtade dubleerimise vältimiseks esitame käesoleva kirjaga Kaitseministeeriumi ja RKIK ühised ettepanekud.

Palume Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringu koostamisel arvestada Vabariigi Valitsuse 15.02.2024 korraldusega nr 40 algatatud riigi eriplaneeringuga (edaspidi REP) Aidu planeeringualale kavandatava kaitsetööstuspargiga ning teha selles osas koostööd Kaitseministeeriumiga. Kaitsetööstuspargi REP Aidu planeeringuala asub Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringuala naabruses.

Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringu lähteseisukohtades ja KSH programmis on REP-ga planeeritavat Aidu kaitsetööstusparki mainitud vaid kumulatiivset mõju käsitlevas peatükis 3.6.13. Detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste võimalikku mõju planeeritavale Aidu kaitsetööstuspargile käsitletud ei ole.

Vabariigi Valitsus kehtestas 22.08.2025 korraldusega nr 151 kaitsetööstuspargi REP Pärnu 1 ala ja Põhja-Kiviõli ala osas (<https://www.riigiteataja.ee/akt/326082025004>). Sama korraldusega tegi Vabariigi Valitsus Kaitseministeeriumile ülesandeks selgitada välja Piirsalu ja Aidu eelvalikualade kasutusele võtmise vajadus hiljemalt viie aasta jooksul korralduse andmisest. Käesolevaks ajaks on Kaitseministeerium otsustanud jätkata kaitsetööstuspargi REP menetlust ka Piirsalu ja Aidu aladel. Alates 26.06.2026 toimub Piirsalu ja Aidu eelvalikualade planeeringu ja KSH esimese etapi aruande avalik väljapanek

(<https://kaitseministeerium.ee/poliitikad-ja-planeerimine/planeeringud/kaitsetoostuspark>).

Palume juba praeguses Aidu ja Aidu-Liiva detailplaneeringu koostamise etapis arvestada järgmiste tingimustega ning lisada need ka detailplaneeringu lähteseisukohtadesse ja KSH programmi:

1. Elektrituuliku kaugus REP-ga kavandatavast kaitsetööstuspargi ala piirist peab olema suurem, kui elektrituuliku tipukõrgus.
2. Energiasalvesteid elektrituulikutest kaitsetööstuspargi ala piiri poole mitte kavandada.
3. Päikesepaneele mitte kavandada dokumendi „Asukoha eelvaliku täiendus Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas“ (<https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2026-05/Asukoha%20eelvaliku%20r%C3%A4iendus%20Piirsalu%20ja%20Aidu%20eelvalikualade%20osa.s.%20Eeln%C3%B5u.pdf>) peatükis 2.3. „Ohutute kauguste määramine“ joonisel 4 näidatud ohutuskoeffitsiendi alasse k22.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Angelica Tikk
Innovatsiooni osakonna juhataja

Ene Mägi
Ene.Magi@rkik.ee