



TRANSPORDIAMET

Ain Valdmann
Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet
kommunaal@tallinnlv.ee
Müüdi 2
15197 TALLINN

Teie 28.10.2021 nr 10-10/20/6843 - 3

Meie 02.11.2021 nr 7.1-2/21/20491-3

**Tallinn Tartu mnt 84c kinnistu
detailplaneering**

Austatud hr Valdmann

Täname Teid, et teavitasite Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Soovime juhtida tähelepanu, et planeerimisel järgitaks detailplaneeringu seletuskirjas viidatud suurimat lubatavat hoonestuskõrgust 83 meetrit arvestatuna keskmisest merepinnast. Arvestama peab, et nimetatud kõrguspiirang kohaldub ehitusperioodil ka ehitustehnikale (kraanad jms).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Rauk
Ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor

Andres Lainoja
610 3590
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee