Vaade 2

N
W E
S

62401:001:2038
Uue-Kabli

Vaade 3

N
W E
S

56801:005:0199
Säde

56801:005:0062
Ilvese

Alles jäävad AS-70 õhuliini juhtmed

Mastile paigaldada M129 mastilt tulnud KP lüliti.
Uus tunnus LP17088.

Paigaldada uus puidust portaalmast tõmmitsatega.
Masti uueks numbriks on M125A.
Mast 2x kl.4 tan H=11.
Tõmmitsad 4x l=4m, ja 4x l=6m, a=0,3m.

M125

Kinnine läbimine kraavi alt.
L=25m, 1250N , D=160

56801:005:0117
56800054 Tammuru tehnoküla tee l2

Lahtine kaeve.
L=31m, 750N , D=160

Kinnine läbimine sissesõidu tee alt.
L=12m, 1250N , D=160

Kabli alajaam
56801:001:1357

TAMMURU TEHNOKÜLA TEE

M127

Demonteerida r/b M127 mast
koos 2x toega

56801:005:0062
Ilvese

Demonteerida r/b M128 mast
ja OT-2 mastalajaam

M128

Demonteerida AS-70 õhuliini juhe
L=3x 226m

56801:005:0086
19277 Paikuse-Tammuru tee

Riigitee 19277 Paikuse - Tammuru tee
km 6,55 - 6,64 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

56801:005:0062
Ilvese

56801:005:0117
56800054 Tammuru tehnoküla tee l2

Lahtine kaeve.
L=138m, 750N , D=160

Demonteerida r/b M126 mast

M126

62401:001:2038
Uue-Kabli

Projekt: Kabli alajaama võrgu ümberehitus, Tammuru küla, Pärnu linn, Pärnu maakond					Tellija: Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: Asendiplaan vaade 2 ja 3				Joonise nr: TC0231-1	
Projekteeris	J.Hövel			53051974	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
					Keel: EST	Leht: 2 / Lehti: 3