

Suuremõisa kauplus

5 92 63902:001:2970

ol.ol COOP-i tarbijakaabel AXPK 4G50 L=45m

haljast.taastamine ca 5 m<sup>2</sup>

JK69981  
Uks maantee poole.

67824 AXPK 4G120 L = 2 / 4 m  
jätkumuhv - JK69981  
Kaitsetorus PVC110 450N L= 2 m

LK234391 TOOTJAKILP  
Tarbijakaabli jaoks reservtoru  
PVC50 450N L=2 / 4 m  
Uks poe poole.  
Kilpide vahele jätta 10 cm

MPL436370 AXPK 4G50 L = 1 / 4 m  
JK69981 - LK234391  
Kaitsetorus PVC75 450N L= 1 m

ol.ol 156485LK

jätkumuhv 120 mm<sup>2</sup>

Rehe  
20501:001:1997

ol.ol 67824 AXPK 4G120  
AJ Suuremõisa F3 - 156485LK  
L=161m

12103 Suuremõisa tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	
	Olemasolev 0,4 kV maakaabel
	Olemasolev 0,4 kV tarbijakaabel
	Olemasolev 0,4 kV liitumiskilp
	Olemasolev horisontaalmaandur
	Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 ja D75 450N
	Projekteeritud jätkumuhv
	Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
	Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
	Projekteeritud horisontaalmaandur
	Haljastuse taastamine
	Kinnistu piir

Märkused:

- ) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 1092G.
- ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
- ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellijä		Toovõtja		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	veebruar 2025
Töö nimetus:	Suuremõisa kauplus autolaadija liitumise tööprojekt. Suuremõisa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC3185
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:50 (A4)
				Projekteerija	Ain Talts		