



PÄÄSTEAMET

Toila Vallavalitsus  
toilavv@toila.ee

Teie 02.04.2025 nr 6.2-1.2/1085-2

Meie 21.04.2025 nr 7.2-3.3/1970-1

**Toila vallas Voka alevikus Pargi tn22 ja  
Pargi tn 24a detailplaneeringu  
menetlusse kaasamisest**

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Toila vallas Voka alevikus Pargi tn22 ja Pargi tn 24a ning selle lähiala detailplaneeringuga seotud dokumendid palume edastada ida@paasteamet.ee aadressile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristina Kazmin  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Ida päästekeskus

+372 56877767  
kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585