



PÄÄSTEAMET

Heikki Salm
Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee

Teie 10.06.2020 nr 7-1/19-131-7

Meie 07.07.2020 nr 7.2-3.4/5974-2

**Päästeameti Lääne päästekeskuse
lähteseisukohad Lääne-Nigula valla
tuuleenergeetika eriplaneeringule**

Austatud Heikki Salm

Päästeameti Lääne päästekeskuse ettepanekud on järgmised:

1. Planeeringualal tuleb lahendada päästetehnika ligipääs alajaamadele ja tuulikutele.
2. Planeeringualal tuleb lahendada kustutusvee tagamine alajaamade ja tuulikute kustutamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee