

Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel

1. KOOSKÕLASTUSED

Jrk nr	Kaasatud kooskõlastaja	Kooskõlastuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud kooskõlastuse osas
1	Põllumajandus- ja Toiduamet Kiri 21.08.2024 nr 6.1-1_6293-1	Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) Lääne regiooni Pärnu esindus on tutvunud Transpordiameti 15.08.2024 saadetud kirjaga nr. 8-1/24-008/14183-1/.../ 1.Uru sild koordinaatidega (x 6489326; y 543548) asub riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolul Uru oja (MS kood 6114910020000/001). 2.Tagada Uru ojast ülesvoolu jäävate maaparandussüsteemide toimimine nii ehituse ajal kui ehituse järgselt (MaaParS § 50 lg 1). 3.Silla rekonstrueerimisel, tehniline projekt kooskõlastada PTA-ga. 4. Eeltoodust PTA kooskõlastab Uru silla rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu.	Põhjendus: Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlastab Uru silla rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu. Otsus: 1. Esitatud info võtta teadmiseks. 2. Arvestada esitatud infoga projekti koostamisel ja ehitustegevuse kavandamisel Tagada Uru ojast ülesvoolu jäävate maaparandussüsteemide toimimine nii ehituse ajal kui ehituse järgselt. 3. Silla tehniline projekt kooskõlastada PTA-ga. 4. Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt kooskõlastatuks.

2. ARVAMUSED

2.1.Puudutatud asutused ja isikud

Jrk nr	Arvamuse esitaja	Arvamuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas
1	Keskkonnaamet Kiri 27.08.2024 nr 6-2/24/17198-2	/.../ EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem, Keskkonnaagentuur) kohaselt ei toimu projekteeritud tööd kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. Õigusliku aluse puudumisel	Põhjendus: Keskkonnaametil puuduvad ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõule.

	<p>loobub Keskkonnaamet projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamisest. Järgnevalt toome siiski välja tingimused, millega projekteerimisel ja tööde teostamisel arvestada:</p> <p>1.Rekonstrueeritav sild ületab Uru oja (VEE1149100). Keskkonnaamet märgib, et Uru silla rekonstrueerimisprojekti tuleks sisse kirjutada, et juhul, kui sillaga seotud töödel on planeeritud töid ka Uru ojas (sette eemaldamine, süvendamine või tahkete ainete uputamine) on vajalik taotleda veekeskkonnariskiga tegevuse registreering (VeeS § 196 lg 2 p 4). Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus tuleb Keskkonnaametile esitada vähemalt üks kuu enne tegevuse alustamist (VeeS § 197 lg 1).</p> <p>2.Projektis tuleb välja tuua tööde teostamise meetodid, mahud, lisatingimused, kirjeldades kasutatavat tehnikat ja masinate asukohti (kas asuvad kaldal või veekogus). Töid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete ja masinatega. Vee- ja pinnasereostuse tekkimise vältimiseks tuleb tankida väljaspool veekaitsevööndit (VeeS § 118 lg 2 p 2.)</p> <p>3.Juhul, kui tööde käigus on vajalik puu- ja põõsarinde raie veekaitsevööndis, siis tuleb raie teostamiseks esitada Keskkonnaametile nõusoleku andmiseks avaldus (VeeS § 121 lg 1). Juhul, kui puu- ja põõsarinde raie veekaitsevööndis jääb metsamaale, on metsaseaduse kohaselt vajalik esitada Keskkonnaametile metsateatis (VeeS § 121 lg 2).</p>	<p>Otsus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arvestada Keskkonnaameti kirjas toodud tingimustega projekti koostamisel ning ehitusloa menetluses. 2. Arvestada projekteerimisel, et silla ehitamisel ja selle järgselt peab rajatis läbi laskma veekogule omased vooluhulgad ja ei tohi tekitada paisutust. Veekogu põhi peab silla all jääma ühtlane võrreldes sellest ülesvoolu ja allavoolu jääva veekogu põhjaga. 3. Arvestada projekteerimisel ja käsitleda projektis, et töid ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal. Tööd tuleks planeerida madalveeperioodile. 4. Projekteerimistingimuste eelnõu on saadetud Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamiseks. 5. Puudub vajadus projekteerimistingimuste muutmiseks.
--	--	--

Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19270 Suigu-Tootsi tee km 3,296 asuva
Uru silla (nr 749) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks“
lisa 2

		<p>4.Silla ehitamisel ja selle järgselt peab rajatis läbi laskma veekogule omased vooluhulgad ja ei tohi tekkida paisutust. Veekogu põhi peab silla all jääma ühtlane võrreldes sellest ülesvoolu ja allavoolu jääva veekogu põhjaga.</p> <p>5.Lisaks palume arvestada, et töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal (tööd tuleks planeerida madalveeperioodile).</p> <p>6.Kuna Uru oja on ühtlasi ka maaparandussüsteemi eesvooluks (Hirve peakraav, kood: 61149100200000011M), millele on määratud ka eesvoolu kaitsevöönd, tuleks kavandatav tegevus kooskõlastada ka Põllumajandus- ja Toidumetiga.</p>	
2	Tori Vallavalitsus	-	<p><u>Põhjendus:</u> * Vt märkus.</p> <p><u>Otsus:</u> Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.</p>
3	AS Connecto Eesti Kiri 23.08.2024 Nr 4111-1.17/410	<p>Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) sidevõrgu haldaja, AS Connecto Eesti, kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu.</p> <p>1.Projekti alasse jääb ELASA sidevõrgu objekt ELA091.</p> <p>2.Projekteerimisel taotleda ELASA sidevõrgu haldajalt projekteerimise tehnilised tingimused ja projekti valmides kooskõlastada see Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee</p>	<p><u>Põhjendus:</u> Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) sidevõrgu haldaja, AS Connecto Eesti, kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu.</p> <p><u>Otsus:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esitatud info võtta teadmiseks. 2. Arvestada esitatud infoga projekti koostamisel. Taotleda ELASA sidevõrgu haldajalt projekteerimise tehnilised tingimused ja projekti valmides kooskõlastada see Eesti Lairiba Arenduse SA

			võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee
			3. Puudub vajadus projekteerimistingimuste muutmiseks.

2.2. Piirnevate kinnisasjade omanikud, kes arvamust ei avaldanud

Järgnevas tabelis toodud kinnisasjade osas projekteerimistingimuste menetluse käigus arvamust ei avaldatud. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).

Kinnisasja nimi	Katastriüksuse tunnus
Kase	14902:002:0102
Kase	14902:002:0101

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).