



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 22.02.2024

Meie 23.02.2024 nr 7.1-2/24/3051-2

Kehtna valla Kenni küla Raiesmiku puurkaev

Teavitame, et planeerite rajada puurkaevu Kehtna valla Kenni küla Raiesmiku kinnistul. Planeeritud tegevused asuvad Lokuta-Kõnnu tee kaitsevööndis. Küsite Transpordiameti nõusolekut puurkaevu asukohale.

Plaanitud puurkaevu kavandatakse riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu kaitsevööndisse km 5,28 ca 14 meetri kaugusele tee servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Kavandatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ esitatud asendiskeemile (käesoleva kirja lisa), 14 m kaugusel riigitee servast.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee