



**Tabel 1.** Elektrikaabli vahetkaugused paralleelkulgemisel ja ristumisel teiste kommunikatsioonidega, torus / ilma toruta.

Nimetus	Paralleelkulgemine (m)	Ristumine (m)
Ve- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 0,25 / \geq 1,0$	$\geq 0,25 / \geq 0,5$
Sidekaabel	$\geq 0,1 / \geq 0,5$	$\geq 0,2 / \geq 0,5$
Gaasitoru	$\geq 0,25 / \geq 1,0$	$\geq 0,2 / \geq 0,5$
Kaugküttesüsteem	$\geq 2,0 / -$	$\geq 0,25 / \geq 0,5$
või kanal pealispind		
Elektrikaabel	$\geq 0,07 / \geq 0,1$	$\geq 0,1 / > 0,1...0,5$



Tellijä: <b>enersense</b>	Address: Oksa tee 18, Viljandi, 71067 Reg nr: 11445550 Telefon: 59021726 e-mail: joonas.russosk@enersense.com	Kuupäev: 03.2024 Töö nr: LC0895 Joon nr: 001 Mõõtkav: 1:500 A3
Töö nimetus: Taltsi liitumine Metsapool külla Hüüdemeeeste vald Pärnumaa	Projector: Joonas Russosk	
Joonise nimetus: Asendiplaan, ristmetail ja elektriskeem		