



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 26.03.2024

Meie 05.04.2024 nr 7.1-2/24/5167-2

**Pärnumaal Häädemeeste vallas Reiu külas
Raemetsa siderajatise ehitusteatis
kooskõlastamata jätmise**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakonna Häädemeeste valla Reiu küla Raemetsa JPV renoveerimise ehitusteatis eelnõu menetluse nr 422300. Ehitusteatis aluseks on AS Connecto Eesti ehitusprojekt töö nr PF14403 „Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Raemetsa (JPV-renoveerimine)“.

Kinnistu asub riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla tee km 137,11-137,13 kaitsevööndis.

Ehitusteatis on esitatud liinirajatise ehitamiseks.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse, **jätame** AS Connecto Eesti töö nr PF14403 „Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Raemetsa (JPV-renoveerimine)“ **kooskõlastamata** ning esitame alljärgnevalt märkused projektimaterjalide korrigeerimiseks:

1. Projekti asendiplaanil kajastada käesolevast projektlahendusest selgesti eristatavalt Skepast & Puhkim OÜ töö nr 2017_0111 „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikkla km 133,4-143 Pärnu-Uulu projektid“ lahendus. Nimetatud projekt on hetkel realiseerimisel, millest tulenevalt ei ole siderajatise ehitus projektikohaselt võimalik. Projekteerida lahendus, kus teeprojektiga rajatud katteid ei rikuta või rajatakse need kolmepoolse lepingu alusel (kontakt [Roger Voll](#)) teeprojektis näidatud kahjustada saava tee-elementi (kõnnitee) täisulatuses ja konstruktsioonis.

Korrigeeritud projektlahendus esitada uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: väljavõte varem koostatud projektlahendusest

Liisa Unt

58303908, Liisa.Unt@transpordiamet.ee