

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldustööde akt

Objekt:	Pae 68, korterelamu	Leping nr:	20190101
Adress:	Pae 68, Tallinn		
Kuupäev:	26.01.2019	Kell:	13.00

Keskseade

Tüüp/mudel	Kentec Syncro, 4 silmust		
	Testitud	Korras	Märkused
Visuaalne ülevaatus	x	korras	
Häirefunktsioonid	-	-	
Rikkefunktsioonid	x	töötavad	7 veateadet, 6 nendest kõrvaldatud
Häireedastus Häirekeskusesse	-	-	
Ventilatsiooni seiskamine	-	-	
Liftide blokeerimine	-	Ei tööta	Viga keskseadme programmis
Tuletõkkeuste juhtimine	-	-	
Tuletõkkekardinate juhtimine	-	-	
Suitsueemalduse juhtimine	-	-	
Sprinkleri häire ATS-i	-	-	

Hooldaja märkused

01.071 suitsuanduri ühendus parandatud
01.070 katkine suitsuandur vahetatud
01.031 suitsuanduri ühendus parandatud
01.051 suitsuanduri ühendus parandatud
01.063 suitsuanduri ühendus parandatud
03.023 korter 14, andur lahtiühendatud, ei saanud korteri sisse
Akud 12v 18Ah testitud, mõõdetud mahtuvused: Aku1 - 7,2Ah, aku2 - 6,8Ah, vajavad vahetust
Kvartaalne hooldus toimub veebruaris, vahetatakse akud, tehakse korda liftide blokeerimine, tehakse uus hoolduspäevik

Tellijä märkused

Allkirjad

Allkirjutaja	Kuupäev	Nimi	Allkiri
Süsteemi hooldaja	27.01.2019	Mihhail Jakovlev - Liora OÜ	diitaalne
Tellijä esindaja	27.01.2019	Natalja Larina	digitaalne