



ETTEKIRJUTUS

Põlva

09.04.2024 nr 7.2-6.3/18

Ettekirjutuse täitmise uute tähtaegade määramine ja sunniraha summade muutmine.

Põlva Vallavalitsus (Põlva Spordikool) on tasunud vabatahtlikult sunnirahad ettekirjutuse 7-6/1230 nõuete 2 ja 3 kohta. 20.03.2024 saadeti Põlva Spordikooli poolt taotlus SK-1-12/24-98-1 ettekirjutuse nõuete pikendamise kohta. Kuna ettekirjutus on määratud 2007 aastal ja siiani ei ole nõudeid täidetud, muudab Päästeamet sunniraha summasid ega rahulda soovitud tähtaegu täies mahus. Seoses ülaltooduga Päästeameti Lõuna päästikeskus pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7-6/1230 nõudeid ning määrab uued täitmise tähtajad adressaadile Põlva Vallale, aadressiga Kesk 15, Põlva linn, Põlva maakond, järgnevalt:

Riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutus 24.04.2007. a nr 7-6/ 1230 nõue 2:

Põlva Spordikooli Lasketiiru hoone varustada tervet maja hõlmava automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ja võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4; Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 55 lg 2 vastavalt § 30 lg 1 p 1.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 – isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisttarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12-14, 29, 30, 32-34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkt 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetamata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Uus täitmise tähtaeg: 31.12.2025

Seoses sellega, et ettekirjutuses määratud nõuet ei ole siiani täidetud, siis määrab Lõuna päästikeskus uue sunniraha hoiatuse summa– kui 31.12.2025 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse sunniraha: 800.00 (kaheksasada) eurot.

Riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutus 24.04.2007. a nr 7-6/1230 nõue 3: **Moodustada Põlva Spordikooli Lasketiiru hoone korrustest (evakuatsioonitrepikodadest) omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 55 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 2, § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 4.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisttarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12-14, 29, 30, 32-34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkt 3 kohta.

Uus täitmise tähtaeg: 31.12.2025

Seoses sellega, et ettekirjutuses määratud nõuet ei ole siiani täidetud, siis määrab Lõuna päästkeskus uue sunniraha hoiatuse summa – kui 31.12.2025 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse sunniraha: 800.00 (kaheksasada) eurot.

Asendustäitmise ja sunniraha seadus (ATSS) § 10 lg 1 sätestab, et sunniraha on hoiatuses kindlaksmääratud summa, mille peab adressaat tasuma, kui ta ettekirjutusega pandud kohustust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ei täida ning § 2 lg 2 kohaselt võib sunnivahendit (sunniraha) kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni korduvalt rakendada, kusjuures sunnivahendit võib muuta.

ATSS § 3 lõike 2 kohaselt ei käsitata sunnivahendi rakendamist karistusena. Seega sunnivahend on mõjutusvahend, motiveerimaks adressaati täitma temale haldusaktiga pandud kohustust.

Ettekirjutuse nõuete täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused Teil on õigus 30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee)

2. Esitada kaebus kohtule.

Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Pille Pluumo
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

Saadetud digitaalselt allkirjastatuna: info@polva.ee ja spordikool@polva.ee

+372 507 4079
pille.pluumo@rescue.ee