



TRANSPORDIAMET

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

Teie 19.06.2025

Meie 19.06.2025 nr 7.1-2/25/10332-2

**Kambja valla Kaatsi küla Tõnu puurkaev,
menetlus nr 493618**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kambja valla Kaatsi küla Tõnu kinnistu (kat tunnus 28203:006:0113) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 22135 Kambja-Sirvaku kaitsevööndisse km 4,59 ca 27 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2511271/18932 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Geomente tööle nr 052523.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Kallas
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee