



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Projekteeritud madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Demonteeritav keskpinge õhuliin
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
 - Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-217
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

29201:003:0144
Kaldafarmi

Tellija: elektrilevi	enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 31.01.2024 Töö nr: RP24-02
		Töö nimetus: Kaldafarmi võrgu ümberehitus Inglise küla, Kehtna vald, Rapla maakond TC0154	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo	Joon nr: 002 Mõõtkava: 1:500