



Projekteeritud kilpide asukohas planeeritav maapinna kõrgus enne kilpide paigaldamist arendaja ja tee-ehitajaga üle kooskõlastada ja vajadusel muuta!

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaan eriiviited):
 haljasalal - min 0,7 m;
 tee, sh rajatava tee all - min 1,5 m;
 kraavi, sh rajatava kraavi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
 kraavi, sh rajatavas nõlvas - min 1,5 m

Kaabli kaitsetorud:
 Lahtine meetod - 750N, D160mm kuni JK71939
 Lahtine meetod - 750N, D110mm
 Kinnine meetod - 1250N, D160mm kuni JK71939
 Kinnine meetod - 1250N, D110mm
 Tarbija kaabli reservtorud - 450N, D50 mm

Märkus:
 - Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-024
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnast tihendada.
 - Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfaltteerimistöid detailplaneeringu ala lõpliku katete taastamise töid.
 - Enne käesoleva projekti kaevetööd leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitõite ulatus.
 - **Piirimärgid säilitada. Ehituse käigus rikutud piirimärgid tuleb ehitajal taastada!**
 - Kilpide planeeritava maapinna kõrguste määramisel on võetud aluseks arendaja ja teeprojekteeri sisendeid.
 - Maakaabli paigaldussügavus arvestada üldise maapinna keskmise kõrguse järgi (mitte arvestada aukude, küngaste kõrgust), mis on teede ja platside rajamise eeltöödel valmistatud planeeringu alal.
 - Maakaablid rajada võimalusel enne teekatete rajamist.

Tellija:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	01.04.2026
Töö nimetus:	Hiierahu tee 1,2,3,4,5,6,7,8 liitumine madalpingel Tuhala küla, Kose vald, Harju maakond LC4845		E-mail:	egle.ninep@enersense.com +372 5597 1898		Töö nr:	ENS-26-024
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Tel nr:			Joon nr:	001
			Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt		Versioon:	v01
			Kontrollis:	Sander Kotter		Mõõtkava:	-