





Lähteandmed:

1. Toru 1 jm mass koos veega - 12kg
2. Toru läbimõõt - DN80; De88,9
3. Keskkonna temperatuurivahemik: -20C kuni +35C
4. Kogu püstaku kaalu hoiab kaks kinnistugi, ülejäänud kinnitused on ainult vertikaalse püstavuse tagamiseks



POS	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1		Siini tugi MQP-41	pcs	1
2		Montaažisiin MQ-41 3m	m	0,3
3		Ühendamise nupp MQN-C	pcs	4
4		Alusplaat MQG-2-3/4"	pcs	1
5		Keermetatud toru GR-G 3/4"x2000 4.6 Zn	m	0,1
6		Tugev toruklamber MP-MI 3" EL	pcs	1
7		Kruviankur HUS3-H 8x85 35/25/15	pcs	2

nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  FIRETEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn tel. 602 4550, 555 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee </td><td> Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn </td><td> Töö nr: FRT669 </td></tr> <tr> <td>Projekti osa:</td><td>VKT</td><td rowspan="3"> Joonise nimetus: Kinnitustugi sõlm 1 </td><td> Mõõtkava: - </td></tr> <tr> <td>Vastutav spetsialist:</td><td>Georg Kangur</td><td> Formaat: A4 </td></tr> <tr> <td>Projekteerija:</td><td>Vitalii Povietkin</td><td> Versioon: v01 </td></tr> <tr> <td>Projekteerija:</td><td></td><td> Stadium: TJ </td><td> Kuupäev: 10.07.2023 </td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td> Joonise nr: VKT-7-01 </td></tr> </table>				 FIRETEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn tel. 602 4550, 555 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee		Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn	Töö nr: FRT669	Projekti osa:	VKT	Joonise nimetus: Kinnitustugi sõlm 1	Mõõtkava: -	Vastutav spetsialist:	Georg Kangur	Formaat: A4	Projekteerija:	Vitalii Povietkin	Versioon: v01	Projekteerija:		Stadium: TJ	Kuupäev: 10.07.2023				Joonise nr: VKT-7-01
 FIRETEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn tel. 602 4550, 555 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee		Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn	Töö nr: FRT669																						
Projekti osa:	VKT	Joonise nimetus: Kinnitustugi sõlm 1	Mõõtkava: -																						
Vastutav spetsialist:	Georg Kangur		Formaat: A4																						
Projekteerija:	Vitalii Povietkin		Versioon: v01																						
Projekteerija:		Stadium: TJ	Kuupäev: 10.07.2023																						
			Joonise nr: VKT-7-01																						