



TERVISEAMET

Valga Vallavalitsus
valga@valga.ee
Puiestee 8
68203, Valga

Teie 22.05.2025 nr 9.3-1/25/4341-1

Meie 27.05.2025 nr 9.3-1/25/4341-2

**Vastus kasutusloa taotlusele nr
2411371/12086 (L353 Mustvee-
Tsirguliina 330kV õhuliin)**

Valga Vallavalitsus pöördus Terviseameti (edaspidi amet) poole taotlusega saada kooskõlastus osalise kasutusloa taotlusele. Osalise kasutusloa täpsustus: Valga valla territooriumile jäävad mastid alates 416 kuni Tsirguliina alajaamani. Taotluse esitamise alus: EhS § 54 lg 6 p 1.

Esitatud dokumentatsioonist kuulub kooskõlastusele 330 kV elektri ülekande liinide elektromagnetväljade ja akustilise mürataseme analüüs, eksperthinnang nr 161-24-0341 (Kiwa Estonia OÜ) ja müra eksperthinnang nr 61-23-0353 (Kiwa Estonia OÜ).

Amet edastas 04.04.2025 (kiri nr 9.3-2/25/2353-2) L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliini kasutusloa taotlusele tähelepanekud, mille lahendamine on vajalik taotluse menetlemise jätkamiseks. Kirjas (nr 9.3-2/25/2353-2) toodud märkused on lahendatud järgnevalt: 1) Eksperthinnangu kokkuvõttes on esitatud täpsustused elektromagnetväljade mõõtmistulemuste kohta, sealhulgas teave mõõtekohtade paiknemise ning elamualadel teostatud mõõtmiste kohta. Mõõtmistulemustest nähtub, et elamisaladel ei ületata sotsiaalministri 21.02.2002 määruse nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“ kehtestatud piirnorme. 2) Lisaks on teostatud müratasemete mõõtmised ja analüüs.

Amet **kooskõlastab** L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliini osalise kasutusloa taotluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk
+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574