



Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- 0,4kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Mastitõmmits
- Maandus
- Demonteeritavad elemendid
- 10 kV maakaabelliin torus
- Maakaabelliin kinnisel läbindamisel
- 0,4 kV maakaabelliin torus
- 10 kV harukilp
- Liitumiskilp (punasega kilbi tegelikud mõõdud)
- Jaotuskilp
- Komplektalajaam
- Raadamine

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV õhuliin
- 0,4 kV maakaabel
- Drenaaž
- Sidetrass
- Kinnistu piir
- Asustusüksuse piir

H - masti kogukõrgus
 l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
 H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)
 a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Märkus: Kindlustamaks järelvalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt		Vändra-Võidula 10 kV fiidri rekonstrueerimine Türi vald Järva maakond				Tellija	
LEONHARD WEISS		Joonis				Elektrilevi OÜ	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001		Asendiplani koondvaade				Joonise nr IP7126-1	
Projekteeris	Karl M Põidsam	10.2024	+372 59002453	Möötkava	1:15000		
Kontrollis				Stadium	Tööprojekt		
Projektijuht				Keel	Leht	Lehti	
				EST	1	1	