



PÄÄSTEAMET

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 30.12.2024 nr 9-6.1/2827

Meie 10.01.2025 nr 7.2-3.4/7474-2

**Suureranna küla Paavli kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamine.**

Austatud

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Koppe OÜ poolt koostatud töö nr DP85-24 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suureranna küla, Paavli maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osa.

Juhime siinkohal tähelepanu, et välise kustutusvee tagamise lahendusel kasutatud Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Hiiumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee