


Murukülv (külviühedus 20 g/m ²)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

Kilbi paigaldus



Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala:
* Asulakoht: 18619


Olemasolev puitmast M1
Kontrollida üle olemasolev masti maandus ja vajadusel täiendada

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):
TRAM teemaal- min 1,2 m
Haljasalal- min 0,7

Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL Enersense AS

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



PROJ. TÄNAVALGUSTUS (Line Engineering OÜ)	
	Proj. tänavavalgustuse maakaabel kaablikaitseturu d75mm 750N
	Proj. tänavavalgustuse maakaabel kaablikaitseturu d75mm 1250N
	Proj. tänavavalgustuse mast koos valgustiga
	Proj. ülekäiguraja valgustiga, mast koos valgustiga
KATENDID (Landverk OÜ)	
	Proj. konstruktsioon 1A, sõidutee
	Proj. konstruktsioon 1B, sõidutee
	Proj. konstruktsioon 1C, sõidutee
	Proj. konstruktsioon 1D, sõidutee ja ristmikud
	Proj. konstruktsioon 2, mahaõidud
	Proj. konstruktsioon 6, muld ja murukülv
	Proj. konstruktsioon 7, puukooremults

Märkus:

- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-xx-xxx.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

-Käesoleva projekti aluseks on Landverk OÜ põhiprojekt nr T2109 seisuga 15.12.2021

Tellijä:

Töövõtja:

Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112
Reg. nr: 11445550

Kuupäev: 11.08.2026

Töö nr: ENS-26-5404

Töö nimetus: Harju-Risti kergliiklustee liitumine madalpingel Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa LC5404

E-mail: egle.ninep@enersense.com
Tel nr: +372 5597 1898

Joon nr: 001

Versioon: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt
Kontrollis: Sander Kotter

Mõõtkava: 1:500