



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee  
Pargi tee 1  
86502, Pärnu maakond, Häädemeeste  
vald, Uulu küla

Teie 26.02.2026

Meie 26.02.2026 nr 7.1-2/26/3255-2

**Häädemeeste valla Kabli küla Mereliiva  
biopuhasti, menetlus nr 529089**

Olete ehitusregistri kaudu kaasanud Transpordiametit Häädemeeste valla Kabli küla riigitee 19331 kaitsevööndisse Mereliiva kinnistule (kat tunnus 21401:001:1166) kavandatud biopuhasti ehitusteatise menetlusse. Projekteeritud rajatise imbväljak ei oma puutumust riigitee kaitsevööndiga km 15,32, jäädes ca 55 m kaugusel riigitee katte servast. Riigitee kaitsevööndisse ulatuvana on sama projekti raames kavandatud kanalisatsioonitorustikud.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 p 2 on ehitise kaitsevööndis on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise 2611201/00034 vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ tööle nr 3112\_EP.

Juhime tähelepanu, et projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud kliimaministri 17.11.2023 määruses nr 71 „Tee projekteerimise normid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee