

**LC5335, liitumine madalpingel, Keila metskond 10,
Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond**
Projekti kood: LC5335

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Keila metskond 10 Rannamõisa küla Harku vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00809823-E
Tarbimiskoht Telja mast	Katastriüksuse number 19801:002:0199

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 32 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	TABASALU 110/10	MERIHOBU:TAB	Allase:(Tabasalu)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooremisener, Aron Altmets, +37254460301 aron.altmets@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldatajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 512603 Keila metskond 10			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK 4x50 - 85m; AXPK 4x95 - 5m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Jaotuskilpide arv (tk)	1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, sokliil, 1 kohaline	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ .		

- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

LC5335 mahus:

- Paigaldada planeeritud kohta jaotus- ja liitumiskilp. Kilbid saavad tunnuseks LK241631 ja JK72486.
- Jaotuskilbi toide võtta sisselõikega AJ Sõrve tee:(Tabasalu) F4 fiidri maakaablist 21864.
- Maakaabel lõigul JK72486 - LK241631 saab tunnuseks MPL449607. Maakaabel lõigul JK72486 - 78317LK saab uueks tunnuseks MPL449602.
- Paigaldada PLC arvesti ja peakaitse 3x32A.

Lisa 3:

AS_512603.dxf, AS_512603.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Aron Altmets	25.05.2026

