

AKT VÄLJASTATUD SEADMETE JA TEOSTATUD TÖÖDE KOHTA

000210

Tellija	<i>Liivaloja 21 kv</i>	Lepingu nr	<i>000210</i>
Objekti aadress	<i>Liivaloja 21 - 20</i>		
Tellija aadress		Telefon	

1. Tööde lühikirjeldus: Tellitud tööd tähistata ruudus (X) tähega

Paigaldus <input type="checkbox"/>	Demontaaž <input type="checkbox"/>	Hooldus <input type="checkbox"/>	Rikke kõrvaldamine <input type="checkbox"/>
<i>113 vesivesi kileviga 4.125 (open fault) Andur vahetatud</i>			

2. Märkused ja ettepanekud parendamiseks:

3. Tehtud tööd seadmete kaupa:

Seadme nimetus	Mark	Seadmete kogus tk/m	Märkused <small>(kontrollitud, kliendi seadmed, lisatud, materjali ülejääk vms)</small>
<i>Suitsuandur</i>	<i>Sen</i>	<i>1/1</i>	

4. Hinnang teenusele


Mitterahuldav teenus



Rahul teenusega



Väga rahul teenusega

Põhjendus hinnangule

5. Tehniku/Elektriku töö objektil:

Kuupäev	Alustamise kell	Lõpetamise kell	Tehnik
<i>25.02.19</i>	<i>16:00</i>	<i>17:00</i>	<i>J. Toom</i>
Objekti hoolduspäevik	Olemas/ tehtud sissekanne	Hoolduspäevik puudub	

Seadmete kasutamisest on Tellijat instrueeritud, uue installatsiooni puhul süsteemi kasutamise juhend ja garantiitingimused üle antud!

Töö võttis vastu (Tellija esindaja nimi, allkiri): <i>[Signature]</i>	Töö andis üle (Täitja nimi, allkiri): <i>[Signature]</i>
" <i>25</i> " <i>02</i> " <i>2019</i> " 20.....a.	" <i>25</i> " <i>02</i> " <i>2019</i> " 20.....a.