

From: Tiina Raide <tiina@kirjanurk.ee>
Sent: 27/02/2024 09:42:34
To: Läänemaa <laanemaa@rmk.ee>
Cc:
Subject: Projekti (eskiislahenduse) koostöölastamise taotlus_11219P JT1127 Taebla-Tammiku Espre elektrivõrgu haruliini rekonstrueerimine, Haapsalu metskond 5 ja Haapsalu metskond 185

Koostame Elektrilevi OÜ tellimusel projekti 11219P/JTI127 Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa ja Rohense küla, Taebla-Tammiku Espre elektrivõrgu haruliini rekonstrueerimine.

Rekonstrueeritav olemasolev keskpinge õhuliin läbib Haapsalu metskond 5 (67401:008:0792) ja Haapsalu metskond 185 (67401:001:0609) kinnistuid.

Haapsalu metskond 5 kinnistul planeeritakse rekonstrueerida elektrirajatisi:

- Paigaldatakse mastide M2 kuni M48 vahele maakaabel, olemasolev keskpinge õhuliin demonteeritakse.
- Asendatakse olemasolev betoonmast M2 uue puitmasti vastu ning paigaldatakse tugi.
- Masti M2 kõrvale projekteeritakse uus puitmast koos toega (ankrumastiks nimetatakse 2te posti koos).
- Olemasolev puitmast M4 asendatakse uue puitmasti vastu. Demonteeritakse jaland.
- Asendatakse olemasolev keskpinge õhuliin mastide M2-M5 ulatuses uue kaetud juhtme BLL99 vastu.

Haapsalu metskond 185 kinnistul planeeritakse rekonstrueerida elektrirajatisi:

- Olemasolev puitmast M15 asendatakse uue puitmasti vastu. Demonteeritakse jaland.
- Olemasolev puitmast M16 asendatakse uue puitmasti vastu. Demonteeritakse jaland.
- Olemasolev puitmast M18 asendatakse uue puitmasti vastu. Demonteeritakse jaland.
- Asendatakse olemasolev keskpinge õhuliin mastide M15-M18 ulatuses uue kaetud juhtme BLL99 vastu.

Täpsemalt saate planeeritud töödega tutvuda saadetud eskiislahendusel (lehekülgedel 4-5 ja 7).

Soovin eskiislahenduse kooskõlastamist.

Lugupidamisega

 Background pattern	Tiina Raide
Description	Nooremprojekterija
automatically generated	Tel +372 56222186
	tiina@kirjanurk.ee
	www.kirjanurk.ee

Icon Description automatically generated