

Ivo Rohula
OÜ Stromtec
ivo@stromtec.ee

Teie 19.05.2023

Meie 07.06.2023 nr 3-1.1/2023/3438

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimisel koostatava tööprojekti töö nr 23-17 „Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa. Tööprojekt IP5743“ kooskõlastamiseks.

Projekti raames on planeeritud paigaldada RMK hallatavale kinnistutele Paunküla metskond 187 (katastritunnus 65101:005:0184) ja Paunküla metskond 84 (katastritunnus 14002:002:0214) 10 kV maakaabel ning demonteeritakse madalpinge õhuliin RMK hallataval kinnistul Paunküla metskond 187 (katastritunnus 65101:005:0184).

RMK on tutvunud edastatud tööprojekti materjalidega ning kooskõlastab tööprojekti töö nr 23-17 „Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa. Tööprojekt IP5743“ projektlahendused eelnimetatud kinnistute osas tingimusel, et **maakaabel paigaldatakse RMK hallataval maal vähemalt 1,0 sügavusele kaitsetorusse**. Kasvavate puude raie vajadusel tuleb tööde teostajal pöörduda RMK Ida-Harjumaa metskonna poole (ida-harjumaa@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist.

Teatame siinjuures, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee