

From: "Ehitisregistri menetluskeskkond" <noreply@e-ehitus.ee>
Sent: 17/06/2024 14:31:06
To: "RMK" <rmk@RMK.EE>
Cc:
Subject: Palume teie arvamust eelnõule

Lääne-Harju Vallavalitsus menetleb praegu ehitusteatist nr 2411201/12702 aadressile Harju maakond, Lääne-Harju vald, Suurküla, Saane (Saunamaja) ja soovib teie arvamust eelnõule.

Arvamuse avalduse kutse põhjus: Lähtudes ehitusseadustiku § 36 lõike 5 punktist 4 esitame Teile arvamuse avaldamiseks 29.05.2024 esitatud ehitusteatise nr 2411201/12702 saunamaja püstitamiseks Suurkülas Saane kinnistul (katastritunnus 56202:001:0118). Koda ja Oja OÜ poolt koostatud ehitusprojekti (töö nr 240504) kohaselt on reovete kanaliseerimine ette nähtud biopuhasti ja imbsüsteemi rajamisega Saane kinnistule. Ehitusprojekti kohaselt ulatub biopuhasti imbsüsteemi rajamisest tingitud piirang (puurkaevu ja salvkaevu rajamise võimalikkuse osas) osaliselt ka kinnistutele Keila metskond 308 (katastritunnus 56201:001:0952) ja Muru (katastritunnus 56201:001:0620). Selgitus: Veeseaduse § 127 lõike 1 kohaselt ei ole heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ning lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ja lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust – st, et 60 m ulatuses imbsüsteemist ei saa rajada puurkaevu ja 50 m ulatuses imbsüsteemist salvkaevu (ehitusprojekti asendiplaanil on näidatud 50 m raadiusega ringjoon Saane kinnistule projekteeritud imbtunnelist, st et soovi korral Keila metskond 308 ja Muru kinnistutele rajatavate puurkaevude hooldusalal – 10 m soovitatavast puurkaevust – ei ole lubatud ulatuda joonisel kajastatud eelnimetatud ringi sisse). Arvamuse palume esitada (soovi korral) kümne päeva jooksul tähtjaks 27.06.2024. Tulenevalt ehitusseadustiku § 42 lõikest 9: Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul ehitusloa eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse ehitusloa eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi ehitusloa eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Palun avage eelnõu [e-ehituse keskkonnas](#) (menetlus nr: 433304), määrake omalt poolt arvamuse avalduse eest vastutav kasutaja ja kontrollige eelnõu andmeid.

Arvamust eelnõu kohta ootame kuni 27.06.2024 (k.a). Pärast selle tähtaja möödumist loeme, et olete eelnõuga päri.

Menetluse kulgu puutuvate küsimuste korral palun pöörduge menetleva asutuse (Lääne-Harju Vallavalitsus) või menetleja (JUHAN KULLER) poole.

Tegemist on automaatteavitusega ja sellele vastata ei saa. Ehitisregistri menetluskeskkonnaga seotud tehnilistes küsimustes aitab teid meie klienditugi aadressil tugi@e-ehitus.ee ja telefonil 625 6363.

Lugupidamisega

Ehitisregister