



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
Nr 9.3-2/25/6028-6

Hinnangu koostamise kuupäev: **08.08.2025**

Hinnangu taotleja: **OÜ Puhh ja sõbrad, registrikood 16889487, Pärnu mnt 552, 10916 Tallinn**
(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **OÜ Puhh ja sõbrad, registrikood 16889487, Pärnasalu 19, Saue, Saue vald, 76505 Harjumaa**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Lapsehoiuteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate maa-ala, hoonete, ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ ruumide plaan
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ päevakava
- ☒ ehitise kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ tarbijakaitse seadus¹
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid“
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseini- ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

OÜ Puhh ja sõbrad planeerib pakkuda lapsehoiuteenust aadressil Pärnasalu 19, Saue kahekorruselise hoone esimesel korrusel. Teenus on planeeritud kahe töötajaga kuni 8-le lapsele ühes vahetuses (vanuses 1,5-3 aastat).

Ruumide koosseisu kuuluvad tuulekoda, mängu- ja magamisruum (69,72 m²), kätepesuvalamutega tualettruum ja duširuum. Mängu- ja magamisruumi vaba põranda pindala on 62,56 m².

Ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Lastega planeeritakse käia lähedal asuval avalikul mänguväljakul.

Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused ja ruumide tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele. Ruumides on nõuetele vastav sundventilatsioon.

Esitatud joogivee analüüs vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele analüüsitud parameetrite osas.

Ameti hinnangul vastavad OÜ Puhh ja sõbrad poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisutus ja maa-ala (Pärnasalu 19, Saue, Saue vald, Harjumaa) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse