



PÄÄSTEAMET

Sõle tn 58 KÜ
ivena@hot.ee

17.03.2021

Sunniraha tasumise teavitus

Päästeameti Põhja päästekeskus andis haldusmenetluse nr 7.2-5.2/1528-2 käigus, 19.07.2018 Korterühistule Sõle tn 58 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1471 koos sunniraha hoiatustega.

Ettekirjutuses nr 7.2 6.2/1471 kohustati adreassaati täitma nelja ettekirjutust aadressil Sõle tn 58, Tallinn, Harjumaa. Ettekirjutuse nõudepunktid on järgmised:

1. Eraldada hoones kaks evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkesektsiooniks.

Alus:siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2 ja § 12 lg 6 p 2

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit-**sunniraha 2000,00 (kakstuhat) eurot.**

2. Moodustada elektrikilbi ruumist omaette tuletõkkesektsioon.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6, Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2 ja § 12 lg 6 p 15

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 500 (viissada) eurot.**

3. Eemaldada kortermaja üldpinnalt ja elektrikilbiruumist põlevmaterjal.

Alus:Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6; § 6 lg 1; § 19 lg 1; Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 2 lg 1, § 6 lg 1

Täitmise tähtaeg: 01.09.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit –**sunniraha 500 (viissada) eurot.**

4. Tagada koridori uste avamine evakuatsioonitrepikotta ilma abivahenditeta.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6 ; § 6 lg 1 Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1 ja § 49 lg 2

Täitmise tähtaeg : 01.09.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada)**

eurot.

17.03.2021 teostatud järelkontrolliga tuvastati, et ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 puudused täidetud ei ole kuid on alustatud nende täitmisega.

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 kohaselt rakendatakse sunnivahendit, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse hoiatuses märgitud tähtjaks täitmata.

Haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 kohaselt kehtib haldusakt kohustuse täitmiseni. Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 9 alusel, juhul kui ettekirjutust ei ole hoiatuses märgitud tähtja jooksul täidetud ja ettekirjutuse vaidlustamise tähtaeg on möödas, annab sunnivahendit rakendav haldusorgan välja kirjaliku täitekorralduse. Sunniraha on hoiatuses kindlaksmääratud summa, mille peab adressaat tasuma, kui ta sunniraha hoiatusega ettekirjutusega pandud kohustust tähtja jooksul ei täida.

Arvestades asjaoluga, et ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 olevad ettekirjutused ei ole täidetud kuid on alustatud täitmisega määratakse sunniraha järgnevalt:

- ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 sisalduva ettekirjutuse nr 1 sunniraha rakendatakse määras 1000 (üks tuhat) eurot;
- ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 sisalduva ettekirjutuse nr 2 sunniraha rakendatakse määras 500 (viissada) eurot;
- ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 sisalduva ettekirjutuse nr 3 sunniraha rakendatakse määras 250 (kakssada viiskümmend eurot)
- ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1471 sisalduva ettekirjutuse nr 4 sunniraha rakendatakse määras 150 (ükssada viiskümmend eurot)

Informeerime Teid, et eelpool toodud ettekirjutustega kaasnenud sunniraha **1900 (üks tuhat üheksasada) eurot** saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

SEB Pank EE891010220034796011
 Swedbank EE932200221023778606
 Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel on viitenumbriks 10265700005622 ja selgituseks: ettekirjutus nr 7.2-6.2/1471, Sõle tn 58 KÜ

Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot:

Saaja: Siseministeerium, E-riigikassa konto 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10265.

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult **10 kalendripäeva** jooksul käesoleva kirja kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. **Vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kavatses Päästeamet esitada avalduse sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.**

Päästeameti Põhja päästekeskus teavitab, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt. **Eeldatavalt toimub järelkontroll ettekirjutustes sisalduvate ettekirjutuste üle jaanuar 2022. a**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Stanislav Tõnissaar
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

+372 53236619
stanislav.tonissaar@rescue.ee