Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691 AHXAMK-W 3*240 /35
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1210 / 1240 m

Lehelt 3

X = 6435000
Y = 697400
X = 6434950
Y = 697500
X = 6434800
Y = 697600
X = 6434650
Y = 697500

82 48.37/h=1.10
83 82Z=48.31/h=1.10
84 83Z=48.09/h=1.15
85 84Z=47.78/h=1.25
86 85Z=47.51/h=1.10
87 86Z=47.09/h=1.10
88 87Z=46.62/h=1.10
89 88Z=46.04/h=1.10
90 89Z=45.71/h=1.05
91 90Z=45.32/h=1.00
92 91Z=43.72/h=1.20
93 92Z=45.49/h=1.00
94 93Z=45.29/h=1.35
95 94Z=45.41/h=1.05
96 95Z=45.46/h=1.20
97 96Z=45.82/h=1.20
98 97Z=45.91/h=1.20
99 98Z=46.05/h=1.20
100 99Z=46.25/h=1.20
101 100Z=46.43/h=1.10
102 101Z=46.22/h=1.40
103 102Z=46.84/h=0.90
104 103Z=46.26/h=1.35
105 104Z=45.41/h=1.65
106 105Z=45.29/h=1.25
107 106Z=45.12/h=1.25
108 107Z=44.44/h=1.40
109 108Z=44.42/h=1.20
110 109Z=44.43/h=1.10
111 110Z=44.44/h=1.00
112 111Z=44.34/h=1.00
113 112Z=44.32/h=1.10
114 113Z=44.00/h=1.20
115 114Z=44.47/h=1.20
116 115Z=44.88/h=1.10
11 116Z=5,76m

1,44 1,15 1,09 0,59 0,78

Väike-Kullamäe
87901:002:0046

Hänni
87901:002:1115

Soldla
70801:001:0119

Jõksi
87901:002:1117

Mustaoja tn 3
87901:002:1109

Puurimiskaevik
Puurimine 13 m sügavusel min. 1,0 m
Puurimine 22 m sügavusel 1,5 m
Puurimine 36 m sügavusel 2 m maapinnast
Puurimine 13 m kraavi põhjast
Mure taastamine 2 m

Tee kallisvööndi
Veriora-Soohara tee kallisvööndi

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691 AHXAMK-W 3*240 /35
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1210 / 1240 m

Proj. 10 kV harukilp HK2093, potentsiaalitasanduskontuur, maanduspaigaldis R<10 om

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691 AHXAMK-W 3*240 /35
M39-HK2093 Ltr/Lkaabel = 1210 / 1240 m

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222692, AXAL-TT pro 3*50 /25 mm2, HK2093-Hänni aj., Ltr/Lkaabel = 279 /295 m

FX4x50
FX4x25
AXAL-TT 3x50
tee 6,7m

46.20 44,87-44,07 700 Bet
45.58 43.62-43.57 1000 Bet
46.11 44,27-44,29 400bet
46.29 44,75-45,15 500bet

Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Proj. 10 kV kaabel torus 750 N
- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Puuritav lõik
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev 10 kV kaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Kinnistu piir
- S — Sidetrass
- Optilise side trass
- Proj. alajaam
- 10 kV õhuliin
- D — Olemasolev drenaaz

Märkus:
Veriora -Soohara tee kõrvale km. 0,7-1,66 projekteeritud kaablitrassi muudeti uute maanteekraavide rajamise tõttu. Selles lõigus on kaablitrass märgitud joonisele teostusjoonise põhjal.
02.11.2024

Projekt: IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV IIInl rekonstrueerimise II etapp: Veriora pllrkond., Räpina vald, Põlvamaa					Tellija: Enefit OÜ		
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan leht 3				Joonise nr: 1		
	Projekteeris: Enn Kraav		02.11.2024	53 359520	Mõõtkava: 1:500		
	Kontrollis: Enn Kraav				Staadium: Tööprojekt		
					Keel: EST	Leht: 3	Lehti: 12

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348