Oja tn 2
87901:003:0410

Puurimine 1,5 m sõgavusel

Oja tn tee/kaldevõrdud

Puurimiskaevik

Puurimine 50 m sõgavusel 1,0 m

Raudteeääre
70801:001:0835

Ojaääre
70801:001:0645

Puurimine 41 m sõgavusel 1,0 m

Puurimine 1 m kõvast pehkinud (44,0 m)

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
HK2093 - AJ 14692, Ltr/Lkaabel = 804 / 822 m

Oja tn 2a
70801:001:0854

Puurimine L=28 m sõgavusel 1,0 m

Räpina mnt 1
87901:002:0059

Räpina mnt 1a
70801:001:0362

Puurimine 19 m sõgavusel 1,0 m

Räpina mnt 3
87901:003:0138

Räpina mnt 5
70801:001:0240

Räpina mnt 7
87901:003:0139

Räpina mnt 16
87901:002:1076

Räpina mnt 18
87901:002:1029

Räpina mnt 14
87901:002:1030

Räpina mnt 12
87901:002:0955

Räpina mnt 10
87901:002:1026

65 Võru-Räpina tee
87901:002:1045

Võru –Räpina tee nr. 65

Raudteeääre
70801:001:0835

Oja tn tee/kaldevõrdud

Raudtee kaldevõrdud

Ristumine Võru-Räpina teega ki. 65, km. 30,74-30,76

Metsa tn 1
87901:002:0950

Puurimine L=55 m, sõgavusel 1,2 m

Metsa tn 1a
70801:001:0761

Puurimine L=54 m, sõgavusel 1,5 m

Jaama tn 4
87901:003:0745

Jaama tn 6
87901:003:0153

Puurimine L=78 m, sõgavusel vähemalt 1,5 m mööda teed ja 3,5 m rööpa tallast

Planeeritav 10 kV kaabli ristumine Tartu-Petseri raudtee km. 60,484

Kadri
87901:002:0118

Veriora jaama tee nr. 18216 ki
87901:001:0760

Veriora jaama tee nr. 18216 kl, nõlva taastamisjoonis T1.

Puurimine L=28 m sõgavusel 1,5 m

Puurimine 2*L=85 m, sõgavusel 1 m

Puurimine L=55 m, sõgavusel 1,2 m

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
AJ14692 - Veriora Metsapunkti I aj., AHXAMK-W
3*240/35, Ltr/Lkaabel =646 / 676 m

Mastile M2 paigaldada ühendus maandusega, mastilitsi 6091LP tööd ajutise ihuti M3 ühuliin masti M1 sisenus ühendada kahe ühukaabli lõpukinnitus

Jaapmaa tn 12 // Veriora raudteejaam
87901:002:0127

Olemasolev ühtejuhtmi M1-2 demonteerida

Masti M1 ja tõmmits demonteerida

Mastilitsi 6091LP ühendada masti 4 sisenus, alljaotusk kaubliga AXPK 4G50, maandusspaigaldis R<100 om, kaabel AXPK 4G120, ühendada ühuliinile, ühukaablite lõpukinnitused

Ümbertõstetud EVR liitumiskilp 21844.K, pot. tsuunduskontuur, maandus R<100 oot 50 om

F7: AXPK 4G70, nr. 0304414 L=14 / 19 m

F5: AXPK 4G95, nr. 0304410, L=26 / 32 m, tihend. jätkumuhviga ol.oleva kaabliga, lahtine kaeve H=3m

F1: AXPK 4G240, nr.0304413 L=26 /32 m, tihend. jätkumuhviga ol. oleva kaabliga, lahtine kaeve H=1m

F3: AXPK 4G120, nr. 0304414 L=63 / 75 m

Mast M1 (olemasolev)
AXPK 4G70, L=23 / 28 m, lahtine kaeve H=~1 m, ühendada EVR-s kapri JK-s

Ol. olevale 10 kV kaablile KPL0310037 jätkumuhv-pikendada kaabliga AHXAMK-W-3*70 /35 mm2 L=25 / 31 m, lahtine kaeve H=~1,2 m, ühendada AJ14692 fiidrisüdm-ga

Olemasoley EVR liitumiskilp 21844.K, tõsta ümber kinnista piirile
Demonteeritav. kõgeri 10.0,4 kV alajaam

Proj. 10/0,4 kV alajaam nr. 14692, maanduspaigaldis R<5 om, potentsiaalitasanduskontuurid, alajaama ümbrus puhastada võsast, aj. kõrgusmärk - 53.20

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
HK2093 - AJ 14692, Ltr/Lkaabel = 804 / 822 m

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222716
AHXAMK-W-3*240/ 35 mm2
AJ14692 - M76, Ltr/Lkaabel=397 / 419 m

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
HK2093 - AJ 14692, Ltr/Lkaabel = 804 / 822 m

Ol. olev 10 kV kaabel KPL0310037
AHXAMK-W-3*70/35, L=416 m

Ol. olev 0,4 kV kaabel F3
AXPK 4G240

Ol. olev 0,4 kV kaabel F5
AXPK 4G70

Maantee 18216 Veriora–Sootaga tee
L= 530,26m

Raudtee kaldevõrdud

Puurimiskaevik

Kadri
87901:002:0118

Metsa tn 1a
70801:001:0761

Jaama tn 6
87901:003:0153

Jaama tn tee/kaldevõrdud

Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev 10 kV kaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Olemasolev drenaaž
- Kinnistu piir
- Sidetrass
- Opilise side trass
- Proj. alajaam
- Puurittav kõik

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Veriora piirkond., Räpina vald, Põlvamaa | | | Tellija | Enefit OÜ |
| LEONHARD WEISS | Joonis: Asendiplaan leht 5 (Metsa ja Alda tn. ning Võru-Räpina tee) | | | Joonise nr | 1 |
| Projekteeris | Enn Kraav | | 12.03.2023 | 53 359520 | Mõõtkava 1:500 |
| Kontrollis | Enn Kraav | | | | Staadium / Töö/projekt |
| | | | | | Keel EST / Leht 5 / Lehti 12 |

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083346