



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 31.07.2025

Meie 06.08.2025 nr 7.1-2/25/12785-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, 21140 Kuressaare-Sikassaare tee // Margusepõllu // Pumpla // Sikassaare-Upa tee L1 // Tiigi (0,4kV maakaabel) tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 503041)

Tehnovõrk kavandatakse riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare tee km 1,26 kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Riigitee nr 21140 teelõik km 0,000-1,815 on rekonstrueerimistöde objekt (orienteeruv ehitusaeg 2029a) Reaalprojekt OÜ töö nr P22061. Elektriprojekti koostamisel tuleb eelnimetatud töö aluseks lisada.
3. Kudjape peakraavist läbiviik min 1,5m sügavuselt teostada, lisada ristlõige.
4. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Mägi
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiskeem

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee