

**Voldi 110/15 F. Puurmani 15kV kaabelliini osaline
 asendamine. Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
 TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi LEONHARD WEISS OÜ			Isiku- või registrikood 12083348
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harjumaa, Tallinn, Vesse tn, 8	Sihtnumber 11415	Maakond Harjumaa
	Telefon 601 2285	e-post estonia@leonhard-weiss.com	
Kontaktisik	Nimi Janar Järveoja		
	Telefon 5349 6155	e-post j.jarveoja@leonhard-weiss.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tapa-Tartu raudtee R20 Visusti küla Jõgeva vald Jõgeva maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 24701:001:1596

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Nimitoitepinged

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	VOLDI 110/15	PUURMANI:VOD		
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Allar Erman, Allar.Erman@elektrilevi.ee, +37253329310 Vanemprojektijuht Alo Ressaar, Alo.Ressaar@elektrilevi.ee, +37253996519 Maateenuse spetsialist Krista Ahman, Krista.Ahman@elektrilevi.ee, +3725291160			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vanemprojektijuht Alo Ressaar, Alo.Ressaar@elektrilevi.ee, +37253996519			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 476462 Visusti, Tapa-Tartu R20			















EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		

Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - ca 110 m	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ maateenuse spetsialisti poole.• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.		
<p>Lisa 2:</p> <p>Projekteerida ja ehitada Voldi 110/15 15 kV Fiidril Puurmani:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mullavere:(Jõgeva) - Visseli:(Jõgeva) vaheline 15 kV maakaabelliin 1952 Visusti külas, Tapa-Tartu raudtee R20 kinnistul osaliselt asendada uuel trassil (uuel sügavusel) kasutades AL.3x50+25 kaablit.		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_476462.pdf, Skeemiparandus_476462.dwg, AS_476462.dxf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Allar Erman	19.07.2024

Tingmärgid		Värvid			
	- õhuliin		- komplektalajaam		- projekteeritav madalpinge
	- maakaabel		- mastalajaam		- projekteeritav keskpinge
	- liitumiskilp		- kioskalajaam		- olemasolev madalpinge
	- jaotuskilp		- harukilp		- olemasolev keskpinge
					- demonteeritav võrk
					- kinnistu piir

