



TRANSPORDIAMET

Raiki Reiljan
AS Tariston
raiki.reiljan@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 15.07.2026 nr 8-1/25-052/12441-1

Leppetrahv nr 5 (RH 295864, töövõtuleping nr 3.2-3/25/1654-1 „riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-64,8 Päädeva-Orgita ning km 68,2-70,2 Haimre liiklussõlme 2+2 sõidurajaga maantee ehitamine“)

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 07.11.2025 a. sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1654-1 „Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-64,8 Päädeva-Orgita ning km 68,2-70,2 Haimre liiklussõlme 2+2 sõidurajaga maantee ehitamine“.

19.06.2026 teostas Tellija koos Töövõtja ja Inseneriga objekti ülevaatus. Ülevaatus käigus nähtus, et rajatisel TS12 Haimre uluki läbipääsu külgtiival toimusid ehitustööd selliselt, et kõrgustes töötades ei olnud isik kinnitatud ning täielikult puudusid töölisel nii ohutusrakmed ja/või ohutusköis ning kasutusele ei olnud võetud ka muid kukkumist välistavaid meetmeid. Koheselt teavitati kohapeal Töövõtjat tööde peatamise vajadusest kuni täieliku ohutuse tagamiseni. Samuti leppetrahvi määramisest.

Arvestades rajatava ulukiläbipääsu külgtiiva ning vundamendi projektset kõrgust ning vundamendi aluse killustiku paksust tehti tööd enam kui 4,8 m kõrgusel. Üles pääsemiseks kasutati redelit mis ei olnud kinnitatud ning esines lisaks täiendav oht redeli libisemisele.

Vastavalt määrusele „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ paragrahv 12 lõige 1 „Ajutiseks kõrgetööks loetakse tööd, mida tehakse vähemalt 2 m kõrgusel maapinnast, kasutades tellingut, redelit, köit, trossi või muid ajutiselt kasutatavaid sarnaseid töövahendeid“.

Eelpool tulenevast teeb määrab Tellija Töövõtjale leppetrahvi summas 600 eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viktor Kisseljov
juhataja
Põhja osakond

Lisa: Lisa 4 Akt leppetrahvi määramise kohta 2026.07.03.asice

Lisaadressaadid: Tariston AS, Marko Mets, teede ehituse objektijuht
Eastconsult OÜ, Madis Albert, omanikujärelevalve