



TRANSPORDIAMET

Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee
Kütise tn 8
76505, Harju maakond, Saue vald,
Saue linn

Teie 06.10.2026

Meie 15.10.2026 nr 7.1-2/26/320-3

**Alliku küla Liivatee detailplaneeringuala
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusloa
taotluse kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Saue valla Alliku küla Liivatee detailplaneeringuala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusloa taotluse nr 2311271/19086 (menetlus nr 409847).

Ehitusluba taotletakse järgmiste rajatiste ehitamiseks:

- Veetorustik (EHR kood 221450039)
- Ühiskanalisatsioon (EHR kood 221450041)
- Tuletõrjehüdrant (EHR kood 221533202; EHR kood 221533203)
- Sademeveekanalisatsioon (EHR kood 221533204)

Ehitusloa aluseks on Jaan Vene Projektbüroo OÜ poolt koostatud tööprojekt „Ühisveevarustus ja –kanalisatsioon. Matkarada L1, Sõeru tee L3, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond“ (töö nr JV-VK-11-2026).

Projekteeritud veetorustik jääb **riigitee nr 11192 Püha-Alliku tee km 3,71** teemaale ja tee kaitsevööndisse ning on kavandatud ühendada teemaal paikneva olemasoleva veetorustikuga.

Ehitusloa aluseks olev projekti koostamisel pole arvestatud Transpordiameti juhendiga [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja § 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa taotluse kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Projekti asendiplaanile märkida kaeviku põhjakontuur, mis on vajalik rajada ehitatava torustiku ühendamiseks olemasoleva veetorustikuga riigitee maaüksusel.
2. Asendiplaanil märkida avatud kaeviku kaugus riigitee kattest.
3. Tagada projekti geodeetilisel alusplaanil joonelementide tingmärkide joonestiilide nähtavus.

4. Alloleval pildil esiletõstunud sõlme tähis pole korrektne. Palun korrigeerida.

4.3	Veevarustus
Projektiga antakse tehniline lahendus Alliku külas Liivatee detailplaneeringuala piirkonnas ühisveevarustuse torustiku väljaehituseks alates Sõeru tee ühisveetorustiku magistraaltoru De110 sõlmest VS-1 (koordinaat X= 6577942.44, Y= 531019.64) kuni Kurvi teel (11192 Püha-Alliku tee) magistraaltoruni De75 sõlm VS-16 (koordinaat X= 6578575.74, Y= 531211.10).	

5. Edastada projekti asendiplaani joonis ka .dwg formaadis.
6. Edastada riigitee maaüksusele veetorustiku rajamiseks isikliku kasutusõiguse plaan, mis on vormistatud vastavalt [Riigivara kasutamiseks andmise juhendile](#) ja [isikliku kasutusõiguse seadmise plaani näidislahendusele](#).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan veevarustus leht 4

Seletuskiri

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee